

Crosby



	Operating instructions		Руководство по эксплуатации
	Mode d'emploi		οδηγίες χειρισμού
	Bedienungsanleitung		Brukerinstruksjoner
	Manual de instrucciones		Bruksanvisning
	Istruzioni per l'uso		普通话 操作说明
	Gebruikersinstructies		العربية تعليمات التشغيل

THIS MANUAL WAS WRITTEN IN THE ENGLISH LANGUAGE AND PROFESSIONALLY TRANSLATED TO ALL OTHER LANGUAGES CONTAINED WITHIN THIS DOCUMENT. PLEASE NOTE THAT STRAIGHTPOINT ACCEPT NO RESPONSIBILITY FOR ANY ERRORS OR OMISSIONS.

TIMH ATEX user manual

Part No:
SU3608
Issue 3



EU DECLARATION OF CONFORMITY

Product: Running Line Dynamometer TIMH-TR-ATEX

Product Description: Intrinsically safe wireless Running Line Tensiometer for use in hazardous environments such as on, and offshore, oil, gas and chemical industries in zones classified 2,1 and 0. Wire rope configurations up to 150t and will, as an option, calculate lineout and speed.

For use with Crosby Straightpoint handheld display.

Marking:  II 1 G & Ex ia IIC T4 Ga

Manufacturer: Straightpoint (UK) Limited,
123 Proxima Park
Houghton Avenue
Waterloooville
Hampshire
PO7 3DU, United Kingdom



This conformity is based upon compliance with the application of harmonized or applicable technical standards and, where applicable or required, a European Union Notified Body certification.

Directives: The described product above, is in conformity with:
EU ATEX Directive: Equipment intended for use in Potentially Explosive Atmospheres 2014/34/EU;
EU Machinery Directive 2006/42/EC;
EU Radio Equipment Directive 2014/53/EU (RED Directive);
EU RoHS 2015/863/EU

Applicable Harmonised Standards **ATEX Directive 2014/34/EU**
EN 60079-0:2018 Explosive Atmospheres. Equipment. General Requirements
EN 60079-11:2012/ISH2:2019 Explosive Atmospheres. Equipment by Intrinsic safety "I"
IEC 60079-26:2014 Explosive Atmospheres. Equipment with EPL Ga
EU Machinery Directive 2006/42/EC
EN ISO 12100:2010 Safety of machinery—General principles for design—Risk assessment and risk reduction.

RED Directive
EN301 489-1 v2.2.3 (2019-11) ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services, Part 1: Common technical requirements;
EN301 489-3 v2.1.2 (2021-03) ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services, Part 3: Specific conditions for Short Range Devices (SRD) operating on frequencies between 9 kHz and 246 GHz,
EN301 489-17 v3.2.4 (2020-09) ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services, Part 17: Specific conditions for Broadband Data Transmission Systems;
BS EN 62368-1:2020+A11:2020 Audio/video, information and communication technology equipment. Safety requirements.

RoHS
EN IEC 63000:2018 Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of hazardous substances.

Notified Body: CSA Group Netherlands B.V.
Utrechtseweg 310
6812 AR, Arnhem
Netherlands.
Notified Body 2813. Examination Certificate Sira 16ATEX2108X

Quality Management: ISO 9001:2015 Quality Management Systems Requirements: BSI Certificate No. FM 584438

Straightpoint (UK) Limited declare that under our sole responsibility for the manufacture and supply of the product detailed above, that it conforms to the essential health and safety requirements of the listed applicable Directives and applicable harmonised technical Standards.

EU Authorised Representative: CROSBY EUROPE
Industriepark Zone B N°26
B-2220 Heist-op-den-Berg
Belgium
Phone: +32 0 15 75 71 25
Email:

Signed, on behalf of Authorised Representative:



Name: Thomas Dietvorst
Position: General Manager
Date: February 24th 2023

DECLARATION OF CONFORMITY

Product: Running Line Dynamometer TIMHTR-UKEX

Product Description: Intrinsically safe wireless Running Line Tensiometer for use in hazardous environments such as on, and offshore, oil, gas and chemical industries in zones classified 2,1 and 0. Wire rope configurations up to 150t and will, as an option, calculate lineout and speed.

For use with Crosby Straightpoint handheld display.

Marking:  II 1 G & Ex Ia IIC T4 Ga

Manufacturer: Straightpoint (UK) Limited,
123 Proxima Park
Houghton Avenue
WaterlooVille
Hampshire
PO7 3DU, United Kingdom



This conformity is based upon compliance with the application of UK Statutory Instruments (and their amendments) and/or applicable technical standards; and, where applicable, or required, UK Notified Body certification.

UK Regulations: The described product above, is in conformity with:
The Equipment & Protective Systems Intended for Use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations 2016;
The Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008;
The Radio Equipment Regulations 2017;
The RoHS Regulations 2012.

Applicable Designated Standards: **Equipment & Protective Systems Intended for Use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations 2016**
EN 60079-0:2018 Explosive Atmospheres. Equipment. General Requirements
EN 60079-11:2012/ISH2:2019 Explosive Atmospheres. Equipment by Intrinsic safety "I"
IEC 60079-26:2014 Explosive Atmospheres. Equipment with EPL Ga

The Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008
EN ISO 12100:2010 Safety of machinery—General principles for design—Risk assessment and risk reduction.

The Radio Equipment Regulations 2017
EN301 489-1 v2.2.3 (2019-11) ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services, Part 1: Common technical requirements;
EN301 489-3 v2.1.2 (2021-03) ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services, Part 3: Specific conditions for Short Range Devices (SRD) operating on frequencies between 9 kHz and 246 GHz;
EN301 489-17 v3.2.4 (2020-09) ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services, Part 17: Specific conditions for Broadband Data Transmission Systems;
BS EN 62368-1:2020+A11:2020 Audio/video, information and communication technology equipment. Safety requirements.

RoHS
EN IEC 63000:2018 Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of hazardous substances.


UK Notified Body: CSA Group Testing UK Ltd.
Unit 6, Industrial Park Hawarden
Deeside CH5 3US, United Kingdom.
Notified Body 0518. Examination Certificate CSAE 22UKEX1266X

Quality Management: ISO 9001:2015 Quality Management Systems Requirements: BSI Certificate No. FM 584438

Straightpoint (UK) Limited declare that under our sole responsibility for the manufacture and supply of the product detailed above, that it conforms to the essential health and safety requirements of the listed applicable UK Regulations and applicable designated technical Standards.

Technical Information Available From: Straightpoint (UK) Limited,
123 Proxima Park
Houghton Avenue
WaterlooVille
Hampshire
PO7 3DU, United Kingdom

Signed, on behalf of Authorised Representative:



Name: Thomas Dietvorst
Position: General Manager
Date: February 24th 2023

General description and warnings	01-04
Atex/IECEX certification markings	05-08
TIMH Atex before use	09-10
TIMH Atex installation	11-12
Setting up the TIMH Atex	13-16
Connecting up the TIMH Atex	17
Setting up the TIMH Atex	18-19
TIMH Atex fitting batteries	20
TIMH Atex measuring a load	21
Product aftercare	22-23
Service and calibration	24
Warranty	25



SAFETY REMINDER

To all users of Crosby Straightpoint ATEX/UKEX/IECEX products:

Please ensure that only intrinsically safe batteries, certified for use in hazardous areas, are fitted.
(It is suggested that this is verified as part of pre-use equipment checks.)

We recommend using Energizer L91 Ultimate Lithium AA batteries, rated for use in Zone 0,1,2, and Class 1, Division 1.



All products manufactured and sold by Straightpoint Ltd, are sold with the express understanding that the purchaser and user are thoroughly familiar with the safe use, proper care and application of the product.
 Responsibility for the safe use, proper care and application of the product rests with the user.
 Failure of the product can occur due to misapplication, abuse, overloading, or improper care and maintenance.
 There are numerous government and industry standards that cover products manufactured and sold by Straightpoint Ltd. This document makes no attempt to reference all of them. We do reference standards that are most current like ASME B30.26-2010 "detachable load indicating devices."
 Ratings shown in Straightpoint Ltd literature are only applicable to new or "as new condition" products.
 Rated capacities define the greatest force or load a product can carry under usual or normal environmental conditions. Shock loading and extraordinary conditions must be taken into account when selecting products and product capacity.
 Some of the products in the Straightpoint Ltd catalogues are designed for use with rigging hardware and components which could be supplied from several different manufacturers. It is crucial that you read and understand the literature from these manufacturers, as well as governmental standards and industry technical manuals.
 The rated capacity, design factor and efficiency rating of each Straightpoint Ltd product may be affected by wear, misuse, overloading, corrosion, deformation, intentional alteration, age and other use conditions.
 The recommended proof load on all items manufactured and sold by Straightpoint Ltd is twice the working load limit (WLL), unless otherwise shown. Proof testing is included on all Straightpoint Ltd load indicating products.



Tous les produits fabriqués et vendus par Straightpoint Ltd sont vendus à la condition expresse que l'acheteur et l'utilisateur soient parfaitement familiarisés avec l'utilisation sécuritaire, les soins appropriés et l'application du produit. La responsabilité de l'utilisation sécuritaire, des soins appropriés et de l'application du produit incombe à l'utilisateur. Une défaillance du produit peut être due à une mauvaise utilisation, un abus, une surcharge ou à un mauvais entretien ou maintenance. Il existe de nombreuses normes gouvernementales et industrielles qui couvrent les produits fabriqués et vendus par Straightpoint Ltd. Ce document ne fait pas référence à l'ensemble d'entre elles. Nous référons aux normes de référence qui sont les plus courantes comme ASME B30.26-2010 "appareil indiquant une charge."
 Les notes indiquées dans les documentations émises par Straightpoint Ltd sont seulement applicables aux nouveaux produits ou en tant que nouvelle condition. Les capacités nominales définissent la force ou charge maximale que le produit peut supporter dans des conditions d'utilisation environnementales normales. Tout risque de secousse au chargement ou toute condition d'utilisation extraordinaire doivent être pris en compte lors de la sélection des produits et de la capacité du produit. Certains produits des catalogues Straightpoint Ltd catalogues sont conçus pour une utilisation avec des accessoires de montage et des composants qui pourraient être fournis par différents fabricants. Il est essentiel que vous lisiez et compreniez la documentation de ces fabricants, ainsi que des normes gouvernementales et les manuels techniques de l'industrie.
 La capacité nominale, la conception et l'efficacité des facteurs de chaque produit fourni par Ltd Straightpoint, pourraient être affectées par l'usure, la mauvaise utilisation, surcharge, corrosion, déformation, altération intentionnelle, l'âge et autres conditions d'utilisation. La charge d'épreuve recommandée pour tous les articles fabriqués et vendus par Straightpoint Ltd est le double de la charge maximale d'utilisation (CMU), sauf indication contraire. La charge d'épreuve se retrouve sur tous les produits de la gamme Straightpoint Ltd.



Alle durch Straightpoint Ltd hergestellten und vertriebenen Produkte werden in dem ausdrücklichen Verständnis verkauft, dass Käufer und Nutzer vollständig mit der sicheren Nutzung als auch der sachgemäßen Behandlung und Anwendung des Produktes vertraut sind. Die Verantwortung für die sichere Nutzung als auch die sachgemäße Behandlung und Anwendung des Produktes liegt bei dem Nutzer.
 Als Folge von unsachgemäßer Anwendung, Behandlung und Instandhaltung oder Überbelastung kann Produktversagen auftreten. Es gibt zahlreiche staatliche- und Industriennormen, die durch Straightpoint Ltd hergestellte und vertriebene Produkte betreffen. In diesem Dokument wird nicht der Versuch unternommen, auf jede dieser Normen zu verweisen, lediglich die gängigsten wie ASME B30.26-2010 „abnehmbare Geräte zur Lastanzeige“ werden erwähnt. In Prospekten von Straightpoint Ltd angegebene Leistungsangaben gelten nur für neue oder „im Neuzustand befindliche“ Produkte.
 Die Tragfähigkeit bestimmt die maximale Belastung eines Produktes unter normalen Umgebungsbedingungen. Bei der Auswahl der Produkte und ihrer Belastbarkeit sind Schockbelastung und außergewöhnliche Umstände zu berücksichtigen.
 Einige der Produkte in den Katalogen von Straightpoint Ltd sind für die Nutzung mit Spannungsequipment- und elementen entwickelt, die von mehreren verschiedenen Herstellern bereitgestellt sein könnten. Es ist äußerst wichtig, dass sie die Anleitungen dieser Hersteller lesen und verstehen, ebenso wie die entsprechenden staatliche Normen und technischen Handbücher.
 Die Tragfähigkeit, der Berechnungsbeiwert und der Gütegrad eines jeden Produktes von Straightpoint Ltd können durch Verschleiß, falsche Anwendung, Überbelastung, Korrosion, Verformung, absichtliche Umänderung, Lebensdauer und andere Anwendungsumstände beeinflusst werden.
 Die empfohlene Prüflast für alle von Straightpoint Ltd hergestellten und vertriebenen Posten entspricht dem Doppelten der zulässigen Tragfähigkeit, sofern nicht anders ausgewiesen. Bei allen Lastanzeige-Produkten von Straightpoint Ltd sind Prüftests inbegriffen.



General description and warnings

Part No:
 SU3608
 Issue 3





Todos los productos que fabrica y vende Straightpoint Ltd se venden sabiendo explícitamente que el comprador y el usuario son plenamente conscientes de utilizar el producto de forma segura, cuidarlo y emplearlo.

El usuario es responsable de utilizarlo de forma segura, cuidarlo y emplearlo.

El mal funcionamiento del producto puede deberse a un uso indebido, abuso, sobrecarga, o cuidado y mantenimiento inadecuados. Hay múltiples estándares gubernamentales e industriales que incluyen los productos que fabrica y vende Straightpoint Ltd. En este documento no se pretende citar todos ellos. Si citamos estándares muy actuales como el ASME B30.26-2010 "dispositivos indicadores de carga desmontables."

Las valoraciones que aparecen en las publicaciones de Straightpoint Ltd solo se aplican a productos nuevos o "como nuevos".

Las capacidades valoradas definen la fuerza mayor o la carga que un producto puede soportar en condiciones ambientales normales. Se deben tener en cuenta las cargas de choque y las condiciones extraordinarias al seleccionar los productos y la capacidad de los mismos.

Algunos de los productos de los catálogos de Straightpoint Ltd están diseñados para su uso con hardware adicional y componentes que pueden facilitar distintos fabricantes. Es fundamental que lea y entienda las publicaciones de estos fabricantes, así como los estándares gubernamentales y los manuales técnicos de la industria.

La capacidad valorada, el diseño y el índice de eficiencia de los productos de Straightpoint Ltd puede verse afectado por el desgaste, un uso indebido, una sobrecarga, la corrosión, una deformación, una alteración intencionada, la edad y otras condiciones de uso.

La carga de prueba recomendada en todos los productos que fabrica y vende Straightpoint Ltd es dos veces el límite de carga de trabajo (WLL, según sus siglas en inglés) a menos que se indique lo contrario. Los ensayos están incluidos en todos los productos indicadores de carga de Straightpoint Ltd.



Tutti i prodotti fabbricati e venduti da Straightpoint Ltd, sono venduti con la condizione espressa che l'acquirente e l'utilizzatore abbiano molta familiarità con l'uso sicuro, la cura e l'applicazione del prodotto.

La responsabilità per l'uso sicuro, la cura e l'applicazione del prodotto spetta all'utente.

Problemi al prodotto possono verificarsi a causa di cattiva applicazione, abuso, sovraccarico, o mancanza di cura e manutenzione. Numerose sono le norme governative e di settore che coprono i prodotti fabbricati e venduti da Straightpoint Ltd. Il presente documento non fa riferimento a tutte le suddette; facciamo riferimento a standard più attuali come ASME B30.26-2010 "dispositivi che indicano carico removibile."

Valutazioni riportate relative a Straightpoint Ltd sono solo applicabili ai prodotti nuovi o in condizioni "come nuovi".

Le capacità riportate definiscono la forza o il carico più grande che un prodotto può trasportare in condizioni ambientali normali o solite. Condizioni straordinarie di carico devono essere prese in considerazione nel selezionare prodotti e capacità del prodotto.

Alcuni dei prodotti nei cataloghi Straightpoint Ltd sono progettati per l'uso per mezzo di accessori e componenti che potrebbero essere forniti da diversi produttori diversi. È fondamentale leggere e comprendere la documentazione di questi produttori, così come le norme governative ed i manuali tecnici del settore.

La valutazione della capacità nominale, fattore di sicurezza e di efficienza di ogni prodotto Straightpoint Ltd può essere influenzata da usura, uso improprio, sovraccarico, corrosione, deformazione, modifiche intenzionali, età e altre condizioni di utilizzo. Il carico di prova consigliato su tutti gli articoli prodotti e venduti da Straightpoint Ltd è il doppio del limite di carico di lavoro (WLL), se non diversamente indicato. Il test di prova è incluso su tutti i prodotti Straightpoint Ltd che indicano carico.



Alle producten die door Straightpoint Ltd zijn geproduceerd en verkocht, worden met het uitdrukkelijke begrip verkocht dat de koper en gebruiker zeer vertrouwd zijn met veilig gebruik, goede zorg en toepassing van het product. De verantwoordelijkheid voor veilig gebruik, goede zorg en toepassing van het product ligt bij de gebruiker.

Defecten van het product kunnen worden veroorzaakt door een verkeerde toepassing, misbruik, overbelasting of onjuiste zorg en onderhoud van het product.

Er zijn verschillende maatstaven van overheidswege en uit de industrie die betrekking hebben op producten geproduceerd en verkocht door Straightpoint Ltd. Dit document bevat geen verwijzing naar al deze maatstaven. We verwijzen naar maatstaven die het meest van toepassing zijn, zoals de ASME B30.26-2010 "afneembare belasting aanwijsapparatuur". Kwalificaties als aangegeven in naslagwerken van Straightpoint Ltd of Straightpoint Inc. zijn slechts van toepassing op nieuwe producten of producten die "zo goed als nieuw" zijn.

Nominale capaciteiten bepalen de grootste kracht of lasten die dit product kan dragen onder gebruikelijke of normale omgevingsomstandigheden. U dient tijdens het selecteren van producten en productcapaciteit rekening te houden met schokbelasting en buitengewone omstandigheden.

Enkele producten uit de catalogi van Straightpoint Ltd zijn ontworpen voor gebruik met tuigageapparatuur en –onderdelen, welke door verschillende producenten geleverd kunnen worden. Het is van cruciaal belang om de naslagwerken van deze producenten goed door te lezen en te begrijpen, evenals alle maatstaven van overheidswege en technische handleidingen uit de industrie.

De nominale capaciteit, ontwerpfactor en efficiëntie van elk product van Straightpoint Ltd kan worden beïnvloed door slijtage, misbruik, overbelasting, corrosie, misvorming, bewuste aanpassing, levensduur en andere gebruiksomstandigheden.

De aanbevolen proeflast voor alle artikelen geproduceerd en verkocht door Straightpoint Ltd is tweemaal de drempelwaarde voor de werklust (WLL), tenzij anderszins aangegeven. De proeflast is inbegrepen bij alle lastweegtoestellen van Straightpoint Ltd.



Вся продукция компаний Straightpoint Ltd продается с учетом того, что покупатель и пользователь хорошо знакомы с правилами безопасной эксплуатации и правильного ухода. Ответственность за безопасную эксплуатацию и надлежащий уход за приобретенными изделиями возлагается на пользователя. Поломка изделия может произойти вследствие его неправильной эксплуатации, перегрузки или неправильного ухода и обслуживания.

Продукция компаний Straightpoint Ltd изготовлена в соответствии с множеством государственных и промышленных стандартов. В настоящем документе имеются ссылки только на некоторые (наиболее актуальные) из них, например: ASME B30.26-2010 «съемные устройства для взвешивания».

Характеристики, приведенные в документации компаний Straightpoint Ltd, применимы только к новым изделиям или изделиям, по состоянию сопоставимым с новыми.

Номинальная грузоподъемность представляет собой наибольшую силу или нагрузку, которую может выдержать изделие в обычных или нормальных условиях. При выборе изделий и их производительности следует учитывать возможные ударные нагрузки и чрезвычайные условия.

Некоторые из изделий в каталогах компаний Straightpoint Ltd предназначены для использования на такелажном оборудовании и элементах, которые могут поставляться различными производителями. Очень важно прочитать и понять содержание документации к такому оборудованию, а также государственных стандартов и технических руководств для промышленного оборудования.

На номинальную грузоподъемность, расчетный коэффициент и показатель эффективности каждого изделия компаний Straightpoint Ltd может воздействовать износ, неправильное использование, перегрузки, коррозия, деформация, преднамеренная модификация, старение и другие условия эксплуатации.

Рекомендуемая допустимая нагрузка на все изделия компаний Straightpoint Ltd в два раза превышает предельно допустимую нагрузку (ПДН), если не указано иное. Все изделия Straightpoint Ltd для взвешивания прошли контрольные испытания.



Όλα τα προϊόντα που κατασκευάζονται και πωλούνται από τις Straightpoint Ltd, πωλούνται με τη ρητή επιφύλαξη ότι ο αγοραστής και ο χρήστης είναι πλήρως εξοικειωμένοι με την ασφαλή χρήση, την κατάλληλη φροντίδα και την εφαρμογή του προϊόντος. Η ευθύνη για την ασφαλή χρήση, την κατάλληλη φροντίδα και την εφαρμογή του προϊόντος επιβαρύνει το χρήστη.

Αποτυχία του προϊόντος μπορεί να οφείλεται στην κακή εφαρμογή, κακοποίηση, υπερέφορτωση ή ακατάλληλη φροντίδα και συντήρηση.

Υπάρχουν πολλά κυβερνητικά και βιομηχανικά πρότυπα που καλύπτουν τα προϊόντα που κατασκευάζονται και πωλούνται από τις Straightpoint Ltd. Το παρόν έγγραφο δεν κάνει καμία προσπάθεια να τα αναφέρει όλα. Γίνεται αναφορά στα πλέον πρόσφατα πρότυπα, όπως το ASME B30.26-2010 "συσκευές ένδειξης αποσπώμενου φορτίου".

Βαθμολογίες που παρουσιάζονται στη βιβλιογραφία των Straightpoint Ltd, ισχύουν μόνο για νέα προϊόντα ή προϊόντα «σαν καινούρια». Οι ονομαστικές ικανότητες καθορίζουν τη μεγαλύτερη δύναμη ή φορτίο που μπορεί να μεταφέρει ένα προϊόν υπό συνήθεις ή κανονικές περιβαλλοντικές συνθήκες. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη περιπτώσεις υπερβολικού φορτίου και εξαιρετικών συνθηκών κατά την επιλογή προϊόντων και χωρητικότητας προϊόντων.

Ορισμένα από τα προϊόντα στους καταλόγους των Straightpoint Ltd είναι σχεδιασμένα για χρήση με εξοπλισμό εξάρτησης και συστατικά που μπορεί να προσφέρονται από διάφορους άλλους κατασκευαστές. Είναι σημαντικό να διαβάσετε και κατανοήσετε τη βιβλιογραφία που προσφέρουν αυτοί οι κατασκευαστές, καθώς και τα κυβερνητικά πρότυπα και βιομηχανικά τεχνικά χειρίδια.

Η ονομαστική χωρητικότητα, ο συντελεστής σχεδιασμού και η ονομαστική τιμή αποτελεσματικότητας κάθε προϊόντων των Straightpoint Ltd μπορεί να επηρεαστούν από παράγοντες όπως φθορά, κακή χρήση, υπερέφορτωση, διάβρωση, παραμόρφωση, εκκεμημένη αλλοίωση, ηλικία και άλλες συνθήκες χρήσης.

Το συστατικό φορτίο απόδειξης για όλα τα στοιχεία που κατασκευάζονται και πωλούνται από τις Straightpoint Ltd είναι διπλάσιο του ορίου φορτίου εργασίας (WLL), εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Αποτελέσματα δοκιμαστικού ελέγχου περιλαμβάνονται σε όλα τα προϊόντα ένδειξης φορτίου των Straightpoint Ltd.



Alle produkter produceret og solgt af Straightpoint Ltd, er solgt med den uttrykkelige forståelsen at køberen og brugeren er godt kjent med trygg bruk, riktig behandling og bruk av produktet.

Ansvar for trygg bruk, riktig behandling og bruk av produktet hviler på brukeren.

Produktsvikt kan oppstå på grunn av misbruk, feilaktig bruk, overbelastning, eller feilaktig behandling og vedlikehold.

Det finnes flertallige statlige og industristandarder som dekker produkter produsert og solgt av Straightpoint Ltd. Dette dokumentet har ikke som hensikt å henviser til dem alle. Vi henviser til standarder som er mest oppdaterte slik som ASME B30.26-2010 "avtakbar last indiserende utstyr."

Klassifiseringer vist i Straightpoint Ltd litteratur gjelder kun nye eller produkter i "som ny tilstand".

Produktsvikt kan oppstå på grunn av misbruk, feilaktig bruk, overbelastning, eller feilaktig behandling og vedlikehold. Slagbelastning eller ekstraordinære betingelser må tas i betraktning ved valg av produkter og produktkapasitet.

Noen av produktene i Straightpoint Ltd katalogene er designet for bruk med rigging hardware og komponenter som kan leveres fra flere forskjellige produsenter. Det er viktig at du leser og forstår litteraturen fra disse produsentene, så vel som statlige standarder og industritekniske håndbøker.

Den klassifiserte kapasiteten, designfaktoren og effektivitetsgraden av hvert Straightpoint Ltd produkt kan være påvirket av slitasje, misbruk, overbelastning, korrosjon, deformering, tilsiktet alterasjon, alder og andre bruksbetingelser.

Den anbefalte prøvebelastningen på alle elementene produsert og solgt av Straightpoint Ltd, er to ganger arbeidsbelastningsgrensen (WLL) (ABG), om ikke annet er vist. Prøvebelastning er inkludert på alle Straightpoint Ltd lastindiserende produkter.



Alla produkter som tillverkas och säljs av Straightpoint Ltd säljs med uttryckliga hänvisningar om att köparen och användaren har god kännedom om säker användning, skötsel och tillämpningen av produkten. För säker användning, skötsel och tillämpningen av produkten ansvarar användaren.

Felaktig användning, missbruk, överbelastning eller felaktig skötsel och underhåll kan leda till att produkten fördäras.

Det finns många statliga standarder och branschstandarder som omfattar produkterna som tillverkas och säljs av Straightpoint Ltd. Detta dokument försöker inte referera till dem alla. Vi refererar till den lämpligaste standarden ASME B30.26-2010 för "löstagbara och belastningsindikerande enheter". Värderna som anges i litteratur från Straightpoint Ltd gäller endast nya produkter eller produkter i "nyskick".

Den nominella kapaciteten definierar den största kraften eller lasten en produkt kan bära under vanliga och normala miljöförhållanden. Chockbelastning och exceptionella förhållanden måste beaktas vid val av produkter och produktkapacitet.

Några av produkterna som visas i katalogerna från Straightpoint Ltd är utformade för användning med rigghårdvara och komponenter som kan levereras från flera olika tillverkare. Det är viktigt att du läser och förstår litteraturen från dessa tillverkare samt statliga standarder och industri tekniska handböcker.

Den nominella kapaciteten, utformningsfaktorn och verkningsgraden för varje produkt från Straightpoint Ltd kan påverkas av slitage, missbruk, överbelastning, korrosion, deformation, avsiktlig förändring, ålder och annan användning. Den rekommenderade provbelastningen på alla enheter som tillverkas och säljs av Straightpoint Ltd är dubbelt så stor som den maximala arbetslasten, om inte annat anges. Provtestning görs på alla belastningsindikerade produkter från Straightpoint Ltd.

普通话

由“速得有限公司”（Straightpoint Ltd）制造和销售的所有产品，销售时都要求明确确认，产品的购买方和使用方完全熟悉产品的安全使用、恰当维护及正确应用。产品使用方有责任安全使用、恰当维护和正确应用本产品。

不恰当地应用、滥用、超负荷使用产品，或者产品的维护保养方式不正确，都有可能导导致产品功能失效。

速得有限公司制造和销售的产品所适用的政府和行业标准虽然很多，但并未参照所有这些最新的规范和标准（如美国机械工程师协会 ASME B30.26-2010 可拆卸式负荷指示设备标准），而并未参照所有这些相关标准。

速得有限公司的产品手册和资料中列出的设备额定载荷，仅适用于新产品或性能无异于全新状态的已用产品。

额定载荷能力是指在常规或正常环境条件下产品或设备所能承载的最大外力或负荷。在选择产品类型及其载荷能力水平时，必须考虑冲击载荷及一些极端的应用状况。

速得产品目录中的一些产品，在设计上要求与吊索具和辅件等部件配合使用，而这些部件可能由其他制造商生产。因此，客户应当认真阅读并理解这些制造商提供的产品资料以及政府相应标准和行业技术规范，这一点非常重要。

所有速得公司制造和销售的产品，其额定载荷能力、设计系数（安全系数）和效率级别可能会受到诸多因素的影响，包括设备磨损、错误使用、过载、腐蚀、变形、人为构造改变、老化以及其他一些使用状况。

除非另有说明，对于所有由速得公司制造和销售的产品，建议的验证载荷为产品最大工作载荷（WLL）的两（2）倍。速得公司制造的所有负荷指示产品，在出售前都要经过载荷验证测试。

العربية

جميع المنتجات المصنوعة والمباعة من شركتي Straightpoint Ltd. تُباع بفهم واضح بأن المشتري والمستخدم على دراية كبيرة بالاستخدام الآمن للمنتج والعناية الملائمة به وبإستعماله.

يتحمل المستخدم مسؤولية الاستخدام الآمن والعناية الملائمة والاستعمال.

قد يفسد المنتج بسبب سوء الاستعمال وسوء الاستخدام والحمولة الزائدة والعناية والصيانة غير الملائمتين.

هناك الكثير من المعايير الحكومية والصناعية التي تغطي المنتجات المصنوعة والمباعة من Straightpoint Ltd. لا تسعى هذه الوثيقة على الإطلاق للإشارة إلى جميع هذه المعايير. لكننا نشير إلى المعايير السائدة في الوقت الحالي مثل ASME B30.26-2010 "أجهزة بيان الحملولة القابلة للفصل".

تطبيق القيم المشار إليها في مستندات Straightpoint Ltd على المنتجات الجديدة أو التي هي "بحالة الجديدة".

السمات المقتردة تحدد أكبر قوة أو حمولة يمكن المنتج حملها في ظل الظروف البيئية المعتادة أو العادية. يجب وضع التحميل الجانبي والظروف الاستثنائية في الاعتبار عند اختيار المنتج وسعته.

بعض المنتجات المبيئة في كدالوجات Straightpoint Ltd مصممة لاستخدام مع معدات ومكونات رفع يمكن الحصول عليها من مصيغين مختلفين. من الأهمية بمكان أن تقرأ المستندات الواردة من هؤلاء المصنوعين وتفهمها بالإضافة إلى المعايير الحكومية والألمة الفنية في الصناعة.

قد تتأثر السعة المقتردة وعامل تصميم وتقدير سعة كل منتج من منتجات Straightpoint Ltd. بالبيانات الناتجة عن الاستخدام وسوء الاستعمال والحمولة الزائدة والأصدا والتشوه والتغير المتعمد والعمر وظروف الاستخدام الأخرى.

يُتخذ حمل الصمود الموصى به في كل المنتجات المصنوعة والمباعة من قبل Straightpoint Ltd. بضعف حد حمل العمل ما لم يتم الإشارة إلى خلاف ذلك. خضعت جميع منتجات بيان الحملولة التي تنتجها Straightpoint Ltd. لاختبارات الصمود.



Instructions specific to hazardous area installations.

The following instructions relevant to safe use in a hazardous area apply to equipment covered by certificate numbers SIR A 16ATEX2108X, IECEx SIR I 16.0041X and CSAE 22UKEX1266X.

- The certification marking is as above.
- The equipment may be used in zones 0, 1 & 2 with flammable gases and vapours, apparatus groups IIA, IIB & IIC and with temperature classes T4.
- The equipment is only certified for use in ambient temperatures in the range -10°C to +50°C and should not be used outside this range.
- Installation shall be carried out in accordance with the applicable code of practice by suitably-trained personnel.
- There are no special checking or maintenance conditions other than a periodic check.
- With regard to explosion safety, it is not necessary to check for correct operation.
- The equipment contains no user-replaceable parts and is not intended to be repaired by the user. Repair of the equipment is to be carried out by the manufacturer, or their approved agents, in accordance with the applicable code of practice.
- Repair of this equipment shall be carried out in accordance with the applicable code of practice
- If the equipment is likely to come into contact with aggressive substances, e.g. acidic liquids or gases that may attack metals or solvents that may affect polymeric materials, then it is the responsibility of the user to take suitable precautions that prevent it from being adversely affected thus ensuring that the type of protection is not compromised.

10. WARNINGS:

i. DO NOT REPLACE BATTERY WHEN AN EXPLOSIVE ATMOSPHERE IS PRESENT.

ii. USE ATEX CERTIFIED L19 AA TYPE BATTERIES ONLY.

11. The certificate number has an 'X' suffix which indicates that special conditions of installation and use apply. Those installing or inspecting this equipment must have access to the contents of the certificate or these instructions. The conditions listed in the certificate are reproduced below:

- Part of the label is manufactured from Aluminium Alloy. In rare cases, ignition source due to impact and friction sparks could occur. This shall be considered during installation, particularly if equipment is installed in a Zone 0 location.
- The antistatic coating on the labels can be adversely affected by contact with solvents. Suitable precaution shall be taken to avoid such instances and the labels shall be inspected periodically for any damage, particularly if equipment is installed in a Zone 0 location.

Instructions spécifiques pour les installations en zone dangereuse.

Les instructions suivantes relatives à une utilisation sans risque en zone dangereuse s'appliquent aux équipements couverts par les certificats numérotés SIR A 16ATEX2108X, IECEx SIR I 16.0041X et CSAE 22UKEX1266X.

- La marque de certification est telle que définie ci-dessus.
- L'équipement peut être utilisé dans les zones 0, 1 et 2 avec des gaz et vapeurs combustibles, les appareils des groupes IIA, IIB et IIC et à des températures de classe T4.
- L'équipement est certifié uniquement pour une utilisation à une température ambiante comprise entre -10°C et +50°C, et ne doit pas être utilisé en dehors de cet intervalle.
- L'installation doit être effectuée conformément au code de pratique en vigueur par un personnel convenablement formé.
- Il n'y a pas de conditions de vérification ou de maintenance spécifiques autres que les vérifications périodiques.
- Concernant la sécurité contre les explosions, aucun contrôle de bon fonctionnement n'est nécessaire.
- L'équipement ne contient pas d'éléments remplaçables par l'utilisateur et n'est pas conçu pour être réparé par l'utilisateur. Toute réparation de l'équipement doit être effectuée par le fabricant ou ses agents agréés, conformément au code de pratique en vigueur.
- La réparation de cet équipement doit être effectuée conformément au code de pratique en vigueur
- Si l'équipement est susceptible d'être en contact avec des substances agressives, comme des gaz ou liquides acides pouvant attaquer les métaux, ou des solvants pouvant affecter les matériaux polymères, alors il incombe à l'utilisateur de prendre les mesures adéquates pour empêcher sa détérioration et garantir l'indice de protection.

10. AVERTISSEMENT :

i. NE PAS REMPLACER LA BATTERIE EN PRÉSENCE D'UNE ATMOSPHERE EXPLOSIVE.

ii. UTILISER UNIQUEMENT DES PILES DE TYPE AA L19 CERTIFIÉES ATEX.

11. Le numéro de certificat possède un suffixe « X » indiquant que des conditions spécifiques d'installation et d'utilisation s'appliquent. Les personnes installant ou inspectant cet équipement doivent avoir accès au contenu du certificat ou à ces instructions. Les conditions listées dans le certificat sont indiquées ci-dessous :

- Une partie de la cellule de charge est fabriquée en alliage d'aluminium. Dans de rares cas, une source d'inflammation due à des étincelles d'impact ou de friction peut survenir. Ceci doit être pris en considération lors de l'installation, notamment si l'équipement est installé en Zone 0.
- Le revêtement antistatique présent sur les étiquettes peut être abîmé au contact de solvants. Des précautions adéquates doivent être prises pour éviter que cela ne se produise et les étiquettes doivent être inspectées périodiquement pour vérifier l'absence de détérioration, notamment si l'équipement est installé en Zone 0.



Besondere Anleitungen für Montage in Gefahrenzonen.

Die folgenden Anleitungen für den sicheren Gebrauch in Gefahrenzonen beziehen sich auf Geräte mit der Zertifikatsnummer SIRA 16ATEX2108X, IECEx SIR.16.0041X und CSAE 22UKEX1266X.

1. Die Zertifizierungsbezeichnung ist wie oben
2. Das Gerät kann in Bereichen 0, 1 und 2 mit entzündlichen Gasen und Dämpfen, Gerätegruppen IIA, IIB und IIC sowie bei Temperaturklasse T4 verwendet werden.
3. Das Gerät ist nur für die Verwendung bei Umgebungstemperatur zwischen -10 °C und +50 °C zertifiziert und sollte außerhalb dieser Spanne nicht verwendet werden.
4. Die Montage sollte gemäß dem gültigen Leitfadens durch entsprechend geschultes Personal ausgeführt werden.
5. Außer einer regelmäßigen Überprüfung gibt es keine besonderen Prüf- oder Wartungsbedingungen.
6. Hinsichtlich einer Explosionsgefahr ist keine Prüfung auf korrekten Betrieb erforderlich.
7. Das Gerät enthält keine durch den Verbraucher austauschbaren Teile und soll nicht durch den Verbraucher repariert werden. Die Reparatur des Geräts sollte gemäß dem gültigen Leitfadens durch den Hersteller oder Vertragshändler entsprechend dem gültigen Leitfadens ausgeführt werden.
8. Die Reparatur des Geräts sollte gemäß dem gültigen Leitfadens durch entsprechend geschultes Personal ausgeführt werden.
9. Wenn das Gerät wahrscheinlich mit aggressiven Substanzen in Berührung kommt, z. B. säurehaltigen Flüssigkeiten oder Gasen, die Metalle angreifen, oder mit Lösungsmitteln, die polymerisches Material aufweichen, so liegt es in der Verantwortung des Verbrauchers, angemessene Vorkehrungen zu treffen, damit das Gerät nicht beschädigt wird und dafür zu sorgen, dass diese Schutzmaßnahmen intakt sind.

10. WARNHINWEISE:

i. DIE BATTERIE NICHT IN EXPLOSIVER ATMOSPHERE AUSTAUSCHEN.

ii. VERWENDEN SIE NUR ATEX-ZERTIFIZIERTE BATTERIEN DES TYPES L19 AA.

11. Die Zertifikatsnummer hat ein X-Suffix, welches anzeigt, dass besondere Montage- und Verwendungsbedingungen gelten. Monteure oder Inspektoren des Geräts müssen die Inhalte des Zertifikats oder diese Anleitungen zugänglich sein. Die im Zertifikat aufgeführten Bedingungen werden hier noch einmal wiedergegeben:

i. Teile der Wägezelle wurden aus Aluminiumlegierung hergestellt. In seltenen Fällen kommt es vor, dass aufgrund von Lasteneinwirkung und Reibung Funken springen. Dies muss während der Installation berücksichtigt werden, insbesondere, wenn das Gerät an einem Standort der Zone 0 verwendet werden soll.

ii. Die Antistatikbeschichtung auf Etiketten kann beim Kontakt mit Lösungsmitteln beeinträchtigt werden. Angemessene Vorkehrungen zur Vermeidung solcher Vorfälle sind zu treffen, und die Etiketten sind regelmäßig auf Schäden zu untersuchen, insbesondere bei Verwendung des Geräts an einem Standort der Zone 0.



Instrucciones específicas para instalaciones en áreas peligrosas.

Las siguientes instrucciones relativas al uso seguro en áreas peligrosas corresponden a los equipos cubiertos por los números de certificado SIRA 16ATEX2108X, IECEx SIR.16.0041X y CSAE 22UKEX1266X.

1. El marcado de la certificación es el que se indicó antes.
2. Los equipos se pueden utilizar en las zonas 0, 1 y 2 con gases y vapores inflamables, los grupos de aparatos IIA, IIB y IIC y la clase de temperatura T4.
3. El equipo solo cuenta con certificación para el uso en temperaturas ambiente de -10 °C a +50 °C, y no debe utilizarse fuera de este rango.
4. La instalación se debe llevar a cabo de acuerdo con el código de prácticas vigente por parte de personal que cuente con capacitación adecuada.
5. No existen condiciones especiales de verificación o mantenimiento, salvo controles periódicos.
6. Con respecto a la protección contra explosiones, no es necesario verificar el correcto funcionamiento.
7. El equipo no posee piezas que puedan ser reemplazadas por el usuario y no está diseñado para ser reparado por el usuario. La reparación del equipo debe ser efectuada por el fabricante o sus agentes autorizados, de acuerdo con el código de prácticas vigente.
8. La reparación de este equipo debe ser efectuada de acuerdo con el código de prácticas vigente.
9. Si existe la probabilidad de que el equipo entre en contacto con sustancias corrosivas, p. ej., líquidos o gases ácidos que puedan afectar metales o solventes que puedan afectar materiales poliméricos, es responsabilidad del usuario tomar precauciones adecuadas que eviten que el equipo se vea afectado y garantizar que no se exponga el tipo de protección.

10. ADVERTENCIAS:

i. NO CAMBIAR LAS PILAS EN ENTORNOS EXPLOSIVOS.

ii. UTILICE ÚNICAMENTE BATERÍAS DE TIPO AA L19 CERTIFICADAS POR ATEX.

11. El número de certificado tiene el sufijo "X" que indica que proceden condiciones especiales de instalación y uso. Las personas que instalen o inspeccionen este equipo deben tener acceso al contenido del certificado o a estas instrucciones. Las condiciones descriptas en el certificado se citan a continuación:

i. Parte de la celda de carga está fabricada con aleación de aluminio. En casos poco frecuentes, puede presentarse una fuente de ignición debido a las chispas producidas por el impacto y la fricción. Esto deberá tomarse en consideración durante la instalación, en especial si el equipo se instala en un lugar de la categoría Zona 0.

ii. El revestimiento antistático de las etiquetas puede verse afectado por el contacto con solventes. Se deben tomar precauciones adecuadas para evitar que se produzcan estos casos y las etiquetas se deben examinar de manera periódica para detectar cualquier tipo de daño, en especial si el equipo está instalado en un lugar de la categoría Zona 0.



Istruzioni specifiche per installazioni in aree pericolose.

Le seguenti istruzioni per l'impiego sicuro in una zona pericolosa si applicano alle attrezzature coperte dai numeri di certificato SIRA 16ATEX2108X, IECEx SIR.16.0041X e CSAE 22UKEX1266X.

1. La marcatura di conformità è menzionata qui sopra.
2. L'attrezzatura può essere utilizzata in zone 0, 1 & 2 con gas e vapori infiammabili, apparecchiature di gruppi IIA, IIB & IIC e con classi di temperatura T4.
3. L'attrezzatura è certificata solo per l'impiego in ambienti con temperature nell'intervallo -10°C to +50°C e non deve essere utilizzata a temperature al di fuori di tale intervallo.
4. L'installazione deve essere svolta conformemente al codice professionale applicabile da parte di personale adeguatamente formato.
5. Non esistono specifiche condizioni di controllo o di manutenzione da seguire diverse da un controllo periodico.
6. Per quanto riguarda la sicurezza dalle esplosioni, non è necessario controllare la corretta procedura.
7. L'attrezzatura contiene parti non sostituibili da parte dell'utente e non è intesa per essere riparata dall'utente. La riparazione dell'attrezzatura deve essere svolta dal produttore, o dai suoi agenti approvati, in conformità con il codice professionale applicabile.
8. La riparazione di tale attrezzatura dovrà essere svolta conformemente al codice professionale applicabile.
9. Se l'attrezzatura verrà a contatto con sostanze aggressive, come per es. liquidi, acidi o gas che possono attaccare metalli o solventi che possono danneggiare materiali polimerici, allora è responsabilità dell'utente prendere le precauzioni adatte che evitino tale danno assicurandosi che il tipo di protezione non sia compromessa.

10. AVVERTENZE:

i. NON CAMBIARE LE BATTERIE ALLA PRESENZA DI UN'ATMOSFERA ESPLOSIVA.

ii. UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE BATTERIE DI TIPO L19 AA CERTIFICATE ATEX.

11. Il numero di certificato ha un suffisso "X" che indica che valgono speciali condizioni di installazione e impiego. Coloro che installano o ispezionano tale attrezzatura devono avere accesso ai contenuti del certificato o alle presenti istruzioni. Le condizioni elencate nel certificato sono riprodotte qui sotto:

i. Parte della cella di carica è realizzata in lega di alluminio. In casi rari, potrebbe innescarsi una fonte di ignizione dovuta alla formazione di scintille da impatto e frizione. Tenere a mente questo aspetto durante l'installazione, nello specifico se l'attrezzatura è installata in una Zona 0.

ii. Il rivestimento antistatico sulle targhette può essere danneggiato venendo a contatto con solventi. Devono essere prese delle precauzioni adatte per evitare tali casi e le targhette devono essere ispezionate periodicamente per identificare eventuali danni, in particolare se l'attrezzatura viene installata in un luogo Zona 0.



Besondere Anleitungen für Montage in Gefahrengenen.

Die folgenden Anleitungen für den sicheren Gebrauch in Gefahrengenen beziehen sich auf Geräte mit der Zertifikatnummer SIRA 16ATEX2108X, IECEx SIR.16.0041X und CSAE 22UKEX1266X.

1. Die Zertifizierungsbezeichnung ist wie oben.

2. Das Gas kann in Bereichen 0, 1 und 2 mit entzündlichen Gasen und Dämpfen, Gerätegruppen IIA, IIB und IIC sowie bei Temperaturklasse T4 verwendet werden.

3. Das Gas Zert ist nur für die Verwendung bei Umgebungstemperatur zwischen -10 °C und +50 °C zertifiziert und sollte außerhalb dieser Spanne nicht verwendet werden.

4. Die Montage sollte gemäß dem gültigen Leitfadens durch entsprechend geschultes Personal ausgeführt werden.

5. Außer einer regelmäßigen Überprüfung gibt es keine besonderen Prüf- oder Wartungsbedingungen.

6. Hinsichtlich einer Explosionsgefahr ist keine Prüfung auf korrekten Betrieb erforderlich.

7. Das Gerät enthält keine durch den Verbraucher austauschbaren Teile und soll nicht durch den Verbraucher repariert werden. Die Reparatur des Geräts sollte gemäß dem gültigen Leitfadens durch den Hersteller oder Vertragshändler entsprechend dem gültigen Leitfadens ausgeführt werden.

8. Die Reparatur des Geräts sollte gemäß dem gültigen Leitfadens durch entsprechend geschultes Personal ausgeführt werden.

9. Wenn das Gerät wahrscheinlich mit aggressiven Substanzen in Berührung kommt, z. B. säurehaltigen Flüssigkeiten oder Gasen, die Metalle angreifen, oder mit Lösungsmitteln, die polymerisches Material aufweichen, so liegt es in der Verantwortung des Verbrauchers, angemessene Vorkehrungen zu treffen, damit das Gerät nicht beschädigt wird und dafür zu sorgen, dass diese Schutzmaßnahmen intakt sind.

10. WARNHINWEISE:

i. DIE BATTERIE NICHT IN EXPLOSIVER ATMOSPHÄRE AUSTAUSCHEN.

ii. GEBRUIK ALLEEN ATEX GECERTIFICEERDE L19 AA BATTERIJEN.

11. Die Zertifikatnummer hat ein X-Suffix, welches anzeigt, dass besondere Montage- und Verwendungsbedingungen gelten. Monteure oder Inspektoren des Geräts müssen die Inhalte des Zertifikats oder diese Anleitungen zugänglich sein. Die im Zertifikat aufgeführten Bedingungen werden hier noch einmal wiedergegeben:

i. Een deel van de meestel is gemaakt van aluminiumlegering. In zeldzame gevallen kan onsteking optreden als gevolg van botsingen en vonken door wrijving. Hier dient rekening mee te worden gehouden tijdens de installatie, vooral wanneer het product op een zone 0-locatie wordt geïnstalleerd.

ii. Die Antistatbeschichtung auf Etiketten kann beim Kontakt mit Lösungsmitteln beeinträchtigt werden. Angemessene Vorkehrungen zur Vermeidung solcher Vorfälle sind zu treffen, und die Etiketten sind regelmäßig auf Schäden zu untersuchen, insbesondere bei Verwendung des Geräts an einem Standort der Zone 0.

Указания по использованию устройств в условиях повышенной опасности.

Следующие инструкции по работе в условиях повышенной опасности распространяются на оборудование, попадающее под действие сертификатов SIRA 16ATEX2108X, IECEx SIR.16.0041X и CSAE 22UKEX1266X.

1. Сертификационная маркировка показана выше.

2. Оборудование можно использовать в зонах 0, 1 и 2 при наличии легковоспламеняемых паров и газов, группы оборудования IIA, IIB и IIC при температурном классе T4.

3. Сертификат распространяется только на использование оборудования при температуре окружающей среды от -10°C до +50°C. Не рекомендуется использовать оборудование при повышенных и пониженных температурах.

4. Установку следует производить силами квалифицированных специалистов в соответствии со всеми применимыми требованиями.

5. Техническое обслуживание ограничивается периодической проверкой.

6. Для обеспечения защиты от взрывов необходимо проверять правильность работы оборудования.

7. В устройстве нет деталей, допускающих обслуживание силами пользователя. Самостоятельный ремонт изделия не допускается. Ремонтные работы могут выполняться силами производителя или авторизованных сервисных центров в соответствии со всеми применимыми требованиями.

8. Ремонт оборудования должен производиться в соответствии со всеми применимыми требованиями

9. При высокой вероятности контакта устройства с агрессивными веществами, такими как жидкие кислоты или газы, способствующими разрушению металлических деталей, а также растворителями, которые могут повредить полимерные компоненты, пользователь обязан соблюдать меры предосторожности во избежание повреждения устройства.

10. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

i. НЕ ЗАМЕНЯЙТЕ БАТАРЕЙКИ ПРИ НАЛИЧИИ ВЗРЫВООПАСНЫХ ПАРОВ ИЛИ ГАЗОВ.

ii. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ АТЕХ БАТАРЕИ L19 ТИПА AA.

11. В номере сертификата содержится суффикс «X». Это означает, что нужно соблюдать особые меры предосторожности при установке и эксплуатации оборудования. Те, кто устанавливает и проверяет оборудование, должны иметь доступ к сертификату или к данному руководству. Меры предосторожности, указанные в сертификате, продублированы ниже:

i. Часть датчика выполнена из алюминиевого сплава. В некоторых случаях при ударе об него или трении могут образовываться искры. Данное обстоятельство необходимо учитывать во время монтажа, особенно в незащищенных зонах.

ii. Антистатическое покрытие ярышек может быть повреждено растворителями. Избегайте подобных воздействий и следите за тем, чтобы на ярышках не было признаков повреждений, особенно если оборудование используется в зоне 0.

Ειδικές οδηγίες για εγκαταστάσεις σε επικίνδυνες περιοχές.

Οι παρακάτω οδηγίες, σχετικές με την ασφαλή χρήση σε μια επικίνδυνη περιοχή, ισχύουν για εξοπλισμό που καλύπτεται από τους αριθμούς πιστοποιητικών SIRA 16ATEX2108X, IECEx SIR.16.0041X και CSAE 22UKEX1266X.

1. Η σήμανση πιστοποίησης είναι όπως φαίνεται παραπάνω.

2. Ο εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις ζώνες 0, 1 και 2 με εύφλεκτη αέρια και ατμούς, σε ομάδες συσκευών IIA, IIB και IIC και σε θερμοκρασίες κατηγορίας T4.

3. Ο εξοπλισμός έχει πιστοποίηση μόνο για θερμοκρασίες περιβάλλοντος στο εύρος -10°C έως +50°C και η χρήση εκτός αυτής της περιοχής απαγορεύεται.

4. Η εγκατάσταση θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τον ισχύοντα κώδικα πρακτικής, από κατάλληλο εκπαιδευμένο προσωπικό.

5. Δεν υπάρχουν ειδικές συνθήκες ελέγχου ή συντήρησης πέρα από έναν περιοδικό έλεγχο.

6. Αναφορικά με την ασφάλεια από εκρήξεις, δεν είναι απαραίτητο ο έλεγχος ορθής λειτουργίας.

7. Ο εξοπλισμός περιέχει μη αντικαταστάσιμα εξαρτήματα από τον χρήστη και δεν προορίζεται για επισκευή από αυτόν. Η επισκευή του εξοπλισμού θα διεξάγεται από τον κατασκευαστή ή τους εγκεκριμένους αντιπροσώπους του, σύμφωνα με τον ισχύοντα κώδικα πρακτικής.

8. Η επισκευή του εξοπλισμού θα διεξάγεται σύμφωνα με τον ισχύοντα κώδικα πρακτικής

9. Εάν είναι πιθανή η επαφή του εξοπλισμού με επιθετικές ουσίες, π.χ. όξινα υγρά ή αέρια, που ενδέχεται να διαβρώσουν μεταλλικά στοιχεία ή διαλύτες που ενδέχεται να επηρεάσουν πολυμερικά υλικά, τότε αποτελεί ευθύνη του χρήστη η λήψη των κατάλληλων προστατευτικών μέτρων που θα αποτρέψουν τη φθορά του, εξασφαλίζοντας έτσι ότι ο τύπος προστασίας δεν κινδυνεύει.

10. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

i. ΜΗΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΕ ΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΚΡΗΚΤΙΚΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ.

ii. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΕΧ L19 AA.

11. Ο αριθμός του πιστοποιητικού έχει κατάληξη "X", που υποδεικνύει ότι ισχύουν ειδικές συνθήκες εγκατάστασης και χρήσης. Οι υπεύθυνοι εγκατάστασης ή επθεώρησης του εξοπλισμού πρέπει να έχουν πρόσβαση στα περιεχόμενα του πιστοποιητικού ή σε αυτές τις οδηγίες. Οι συνθήκες που αναφέρονται στο πιστοποιητικό επαυλαμβάνονται παρακάτω:

i. Μέρος της δυναμικότητας κατασκευάζεται από κράμα αλουμινίου. Σε σπάνιες περιπτώσεις, μπορεί να προκύψει μια πηγή ανάφλεξης λόγω σπινθήρων κρούσης και τριβής. Αυτό θα πρέπει να εξεταστεί κατά την εγκατάσταση, ιδιαίτερα στην περίπτωση που εγκαθίσταται εξοπλισμός σε τοποθεσία Ζώνης 0.

ii. Η αντιστατική επιστρώση στις επικτές μπορεί να επηρεαστεί εάν έρθει σε επαφή με διαλύτες. Θα πρέπει να ληφθούν κατάλληλες προφυλάξεις για την αποφυγή των παραπάνω και οι επικτές θα πρέπει να επισεωρούνται κατά περιόδους για τυχόν ζημιά, ιδιαίτερα στην περίπτωση εγκατάστασης του εξοπλισμού σε μια τοποθεσία Ζώνης 0.



Crosby



Atex/IECEx certification markings

Part No:
SU3608
Issue 3



07



Instruksjonene som gjelder for installasjoner i eksplosjonsfarlige områder.

Følgende instruksjoner er relevante for sikker bruk i eksplosjonsfarlige områder gjelder utstyr som dekkes av sertifikatnummer SIRA 16ATEX2108X, IECEx SIR.16.0041X og CSAE 22UKEK1266X.

1. Sertifiserings-merking er som ovenfor.
2. Utstyret kan brukes i sone 0, 1 og 2 med brennbare gasser og damper, apparatgruppene IIA, IIB og IIC og med temperaturklasse T4.
3. Utstyret er bare sertifisert for bruk ved omgivelsestemperaturer i området -10 °C til +50 °C, og bør ikke brukes utenfor dette området.
4. Installasjonen skal utføres i samsvar med gjeldende anbefaling, av tilstrekkelig trent personell.
5. Det er bortsett fra en periodisk kontroll, ingen spesielle sjekker eller vedlikeholdsbehov.
6. Med hensyn til eksplosjonssikkerhet, er det ikke nødvendig å kontrollere for riktig drift.
7. Utstyret inneholder ingen utskiftbare deler og er ikke ment å repareres av brukeren. Reparasjon av utstyret skal utføres av produsenten eller dennes godkjente agenter, i samsvar med gjeldende retningslinjer.
8. Reparasjon av dette utstyret skal utføres i samsvar med gjeldende anbefaling.
9. Hvis er sannsynlig at utstyret kan komme i kontakt med skadelige stoffer, f.eks syre eller gasser som kan angripe metaller, eller løsemidler som kan påvirke polymermaterialer, så er det brukers ansvar å ta passende forholdsregler for å hindre at det blir negativt påvirket, og dermed sørge for at beskyttelsen ikke blir kompromittert.

10. ADVARSLER:

i. IKKE BYTT BATTERIET, NÅR EN EKSPLOSIV ATMOSFÆRE ER TILSTEDE.

ii. BRUK KUN ATEX-SERTIFISERT L19 AA-TYPE BATTERIER.

11. Sertifikatnummeret som har et 'X' suffiks indikerer at spesielle betingelser gjelder ved installasjon og bruk. De som installerer eller inspisere dette utstyret må ha tilgang til innholdet i sertifikatet, eller disse instruksjonene. De forholdene som er nevnt i sertifikatet er gjengitt nedenfor:
 - i. Del av lastecellen er produsert av aluminiumlegering. I sjeldne tilfeller, kan antenneledd på grunn av slag og friksjonsnister oppstå. Dette bør overveies under installasjon, spesielt om utstyret er installert i en Sone 0 beliggenhet.
 - ii. Det antistatiske belegg et på etikettene, kan bli negativt påvirket av kontakt med løsemidler. Passende forholdsregler skal tas for å unngå slike tilfeller og etikettene skal kontrolleres for skader med jevne mellomrom, spesielt hvis utstyret er montert i en sone 0 lokasjon.

Instruksjoner som er spesifikke for installasjon i risikoområder.

Følgende instruksjoner angående sikker anvendning i en risikoområde gjelder for utrustning som deks av sertifikatnummer SIRA 16ATEX2108X, IECEx SIR.16.0041X og CSAE 22UKEK1266X.

1. Certifieringsmerkingen er enlignt ovan.
2. Utrustingene får anvendes i zon 0, 1 og 2 med antændliga gaser och ångor, apparatgrupper IIA, IIB & IIC och med temperaturklass T4.
3. Utrustingene är endast certifierad för användning i omgivande temperaturer inom intervallet -10 °C till +50°C och bör inte användas utanför detta intervall.
4. Installationen bör utföras i enlighet med tillämpbar praxis och av personal med lämplig behörighet.
5. Det finns inga speciella inspektions- eller underhållsvillkor för utom regelbunden kontroll.
6. När det gäller explosions-säkerhet, är det inte nödvändigt att kontrollera korrekt drift.
7. Utrustingene har inga delar som kan bytas ut av användaren och är inte avsedd att repareras av användaren. Reparation av utrustningen bör utföras av tillverkaren eller deras godkända ombud, i enlighet med tillämpbar praxis.
8. Reparation av denna utrustning ska utföras i enlighet med rådande praxis.
9. Om det är sannolikt att utrustningen kommer i kontakt med farliga ämnen, t.ex flytande syrer eller gasser som kan angripa metall eller lösningsmedel som kan påverka polymermaterial, åligger det användarens ansvar att vidta lämpliga åtgärder för att förhindra att utrustningen skadas och därmed se till att skyddsanordningarna inte åventyras.

10. VARNINGAR:

i. BYT INTE BATTERIET NÅR EN EKSPLOSIV ATMOSFÆRE FØRELIGGER.

ii. ANVEND ENDSÅ ATEX-CERTIFISERTE L19 AA-BATTERIER.

11. Certifieringsnummeret har en 'X'-endelse som angir at særskilte vilkor for installasjon og anvending gæller. De som installerer eller inspekterer denna utrustning mste ha tilgng til innhllet i sertifikatet eller dessa bruksanvisninger. Vilkoeren som angis i sertifikatet des nedan:
 - i. Lastecellen r delvis utfrd i aluminiumlegering. I sllynta fall kan gnistbildning uppstå p grund av sammansttningar och friktion. Detta skall beaktas under installasjon, srskild om utrustningen installeras p en Zon 0-plats.
 - ii. Den antistatiske belgningen p etiketterna kan pverkas negativt av kontakt med lsningsmedel. Lmpliga åtgrder br vidtas fr att undvika detta och etiketterna br inspekteras regelbundet fr tecken p skador, i synnerhet om utrustningen r installerad i ett Zon 0-omrde.

危险区域安装具体说明。

以下有关在危险区域安全使用的说明适用于SIRA 16ATEX2108X, IECEx SIR.16.0041X 和 CSAE 22UKEK1266X 证书号涵盖的设备。

1. 认证标志如上所示。
2. 该设备可用于易燃气体和蒸气的0、1和2区，IIA、IIB和IIC设备组以及T4温度等级。
3. 该设备认证使用的环境温度范围是-10°C至+50°C，不应该在此范围之外使用。
4. 应由经过适当培训的人员按照适用的实际规范进行安装。
5. 除定期检查外，没有其他特殊检查或维护条件。
6. 关于爆炸安全性，不必检查运行是否准确。
7. 该设备不包含用户可更换零部件，无意由用户进行维修。应由制造商或其认可的代理人按照适用的实际规范对该设备进行维修。
8. 应按照适用的实际规范
9. 对该设备进行维修。如果该设备在使用过程中可能会接触到腐蚀性物质，例如，可能侵蚀金属的酸性液体或气体，也可能影响聚合材料的溶剂，则用户有责任采取防止这些不利影响适当的预防措施，从而，确保此种类型的保护没有受到损害。

10.警告:

一、不要更換電池時，爆炸性氣體存在。

二、僅使用 ATEX 認證的 L19 AA 型電池。

11. 證書編號有一個“X”後綴表明安裝和使用的特殊條件下適用。那些安裝和檢查本設備必須能夠訪問證書或這些說明的內容。證書中列出的條件轉載如下：
 - 一、部分數荷單元由鋁合金製造。在極少數情況下，可能會出現由於沖擊和摩擦火花產生的火源。在安裝過程中，尤其當設備安裝在0區位置時，應考慮這項內容。
 - 二、標識上的抗靜電塗料可以通過與溶劑接觸而受到不利影響。合適的預防應注意避免這種情況下，標識應定期對任何損害進行檢查，特別是如果設備安裝在0區的位置。



普通话

العربية

تعليمات محددة للتركيب في المناطق الخطرة

الإرشادات الفنية بالاستخدام الآمن في المناطق الخطرة التي تنطبق على المعدات التي تعطيها الشهادات رقم: CSAE 22UKEK1266X و SIRA 16ATEX2108X, IECEx SIR.16.0041X.

1. علامة الشهادة هي على النحو الوارد أعلاه.
2. يمكن استخدام هذه المعدة في المناطق 0 و 1 و 2 مع الغازات والأبخرة القابلة للاشتعال، ومجموعات أجهزة IIA و IIB و IIC ومع مستويات درجة الحرارة T4.
3. ويتم اعتماد استخدام هذه المعدة في درجات الحرارة المحيطة في نطاق -10 درجة مئوية إلى +50 درجة مئوية، وينبغي ألا تستخدم خارج هذا النطاق.
4. يجب أن يقوم بعملية التركيب وفقاً للقانون الواجب التطبيق من الناحية العملية من قبل أفراد مدربين بشكل مناسب.
5. لا توجد شروط خاصة بصيانات أو فحوصات غير الفحص الدوري.
6. فيما يتعلق بالأسلامة من الانفجار، فإنه ليس من الضروري التحقق من العملية المحسّنة.
7. المعدة لا تحتوي على أي أجزاء يمكن استبدالها بمعرفه المستخدم، ولا يفترض أن يتم إصلاحه من قبل المستخدم. يتم إصلاح هذا الجهاز من قبل الشركة المصنعة، وكلابها وفقاً للقانون.
8. يجب أن يتم إصلاح هذه المعدات وفقاً لقواعد الممارسة.
9. إذا كان من المحتمل أن يتلامس الجهاز مع مواد خطيرة مثل السوائل الحمضية أو الغازات التي قد تهاجم المعدن أو المذيبات التي قد تؤثر على المواد البوليمرية، فإن المسؤولية تقع على المستخدم في اتخاذ الاحتياطات المناسبة التي تنال مع هذه المواد بالسلب، وبالتالي ضمان عدم التهاون في هذا النوع من الحماية.

10 تحذيرات:

1. لا تستبدل البطارية في جو قفل للتعبير.
2. يمكن استخدام بطاريات ATEX المصنعة من نوع L19 AA فقط.
3. رقم الشهادة يحمل رمز 'X'؛ مما يدل على أن هناك شروط خاصة في التركيب والاستخدام تنطبق عليه. من يقوم بتركيب أو فحص هذا الجهاز يجب أن يتوافر لديه معلومات الشهادة أو هذه التعليمات. وقد تسببت الشروط المذكورة في الشهادة أضراراً.
4. جزء من خلية التورم مصنوع من سبيكة ألومنيوم. في بعض الحالات النادرة، قد يحصل احتراق للمعدن بسبب الصدأ و شراسة الاحتكاك. يجب أخذ ذلك بعين الاعتبار أثناء التثبيت، خاصة إن تم تثبيت المعدة في مكان الممنطة 0.
5. إن الطلاء المضاد للميكروبات الكبريتية على البطاريات يمكن أن تتآكل سلباً عن لامنتها مع المذيبات. يجب أخذ الاحتياطات المناسبة لتجنب مثل هذه الحالات، ويجب فحص المصنقات بشكل دوري تصمياً لوحد أي ضرر، لا سيما إذا تم تثبيت المعدات في موقع من النوع صفر.

The TIMH - Atex is used in conjunction with other equipment and running wire ropes.
Only qualified personnel should install the product.
This manual presumes the operator is qualified to rig and work with wire ropes in all situations.



Make sure the wire rope diameter and expected tension are suitable for the model TIMH you are using – if in doubt do not proceed and take advice.
This product is designed to measure the load and line out on a wire rope to a maximum speed of 20 metres per minute – check wire rope speeds – if in doubt do not proceed and take advice.

- Check the TIMH - Atex for any visual fractures, wear or deformation.
- The sheave bushes are maintenance free but movement of the sheave on the axle should be checked and should be less than 0.5mm.
- The wire rope must be in the sheave and the TIMH - Atex should be firmly attached to its mounting points.
- Avoid installing in areas affected by strong vibrations.
- Make sure that the user keeps a good overview of the work area.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE) at all times.

Le TIMH - Atex est utilisé en combinaison avec les autres équipements et filages.

Seul le personnel qualifié est autorisé à installer le produit.

Ce manuel par du fait que l'opérateur est qualifié pour monter et travailler avec des câbles métalliques dans toutes les situations.



Assurez-vous que le diamètre des câbles métalliques et que la tension prévue sont adaptés au modèle TIMH que vous utilisez. En cas de doute, allez chercher conseil et n'entrez rien.

Ce produit est conçu pour mesurer la charge et la sortie de ligne d'un câble métallique à une vitesse maximum de 20 mètres par minute. Vérifiez la vitesse des câbles métallique, en cas de doute allez chercher conseil et n'entrez rien.

- Vérifiez que le TIMH - Atex ne présente pas de cassure, de signe d'usure ou de déformation.
- Les coussinets de la poulie ne nécessitent pas de nettoyage, mais le mouvement de la poulie sur l'axe doit être vérifié et doit mesurer moins de 0,5 mm.
- Le câble métallique doit être dans le câble métallique et le TIMH - Atex doit être fixé fermement sur ses points d'attache.
- Évitez d'effectuer l'installation dans des zones qui subissent de fortes vibrations.
- Veillez à ce que l'utilisateur garde une bonne visibilité sur la zone de travail.
- Porter toujours un équipement de protection individuelle (EPI) adapté.

Der TIMH - Atex wird in Verbindung mit anderen Geräten und laufenden Drahtseilen verwendet.

Das Produkt sollte nur von qualifiziertem Personal installiert werden.

Diese Betriebsanleitung geht davon aus, dass der Bediener für den Aufbau und die Arbeit mit Drahtseilen in allen Situationen qualifiziert ist.



Achten Sie darauf, dass sich der Durchmesser und die erwartete Spannung des Drahtseils für das von Ihnen verwendete TIMH-Modell eignet - falls Sie Zweifel haben, fahren Sie nicht fort, sondern holen Sie Rat ein.

Dieses Produkt wurde zum Messen der Last und des Ausfahrens eines Drahtseils bis zu einer Geschwindigkeit von 20 Metern pro Minute entwickelt - überprüfen Sie die Seilgeschwindigkeiten - falls Sie Zweifel haben, fahren Sie nicht fort, sondern holen Sie Rat ein.

- Überprüfen Sie den TIMH - Atex für sichtbare Frakturen, Verschleiß oder Verformung.
- Die Seilrollen sind wartungsfrei, jedoch sollte man die Bewegung der Seilrolle auf der Achse überprüfen und sie sollte weniger als 0,5 mm betragen.
- Das Drahtseil muss sich in der Seilrolle befinden und der TIMH - Atex sollte sicher an den Befestigungspunkten befestigt sein.
- Vermeiden Sie eine Installation in Bereichen mit starker Vibration.
- Achten Sie darauf, dass der Benutzer einen guten Überblick über den Arbeitsbereich behält.
- Tragen Sie immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA).

El TIMH - Atex se utiliza en combinación con otros equipos y con cables metálicos móviles.

El producto debe ser instalado únicamente por personal calificado.

Este manual supone que el operario está calificado para manejar aparejos y cables metálicos en todo tipo de situaciones.



Asegúrese de que el diámetro y la tensión prevista de los cables metálicos sean adecuados para el modelo de TIMH que va a usar; si tiene dudas, no lo use hasta recibir asesoramiento al respecto.

Este producto fue diseñado para medir la carga y la salida de línea de un cable metálico a una velocidad máxima de 20 metros por minuto (verifique las velocidades de los cables metálicos; si tiene dudas, no lo use hasta recibir asesoramiento al respecto).

- Verifique que el TIMH - Atex no presente fracturas, desgaste ni deformaciones visibles.
- Los rodamientos de las poleas no necesitan mantenimiento, pero se debe verificar que el movimiento de la polea en eje no sea inferior a los 0,5 mm.
- El cable metálico debe colocarse en la polea y el TIMH - Atex debe ajustarse firmemente en los puntos de montaje.
- Evite instalarlo en áreas afectadas por vibraciones fuertes.
- Asegúrese de que el usuario pueda ver bien el área general de trabajo.
- Utilice equipo de protección personal (EPP) adecuado en todo momento.

Il dispositivo TIMH - Atex viene usato assieme ad altre attrezzature e cavi.

Il prodotto deve essere installato solo da personale qualificato.

Il presente manuale presume che l'operatore sia qualificato per attrezzare e lavorare con cavi in ogni situazione.



Assicurarsi che il diametro del cavo e la prevista tensione siano adatti per il modello TIMH che state usando – se si hanno dei dubbi non procedere e chiedere consigli. Il presente prodotto è pensato per misurare il carico e tracciare un cavo a una velocità massima di 20 metri al minuto – controllare le velocità dei cavi – se si hanno dei dubbi non procedere e chiedere consigli.

- Controllare il dispositivo TIMH - Atex per identificare eventuali fratture visive, usura o deformazioni.
- L'insieme di fasci non ha bisogno di manutenzione ma il movimento del fascio sull'asse deve essere controllato e deve essere minore di 0,5 mm
- Il cavo deve essere nel fascio e il dispositivo TIMH - Atex deve essere fermamente ancorato ai suoi punti montanti.
- Evitare di installare il dispositivo in aree dove sono presenti forti vibrazioni.
- Assicurarsi che l'utente mantenga una buona panoramica dell'area di lavoro.
- Indossare sempre un'adeguata attrezzatura protettiva personale (PPE).

De TIMH - Atex wordt gebruikt in combinatie met andere apparaten en draaiende kabels.

Dit apparaat mag alleen worden geïnstalleerd door bevoegde personen.

In deze handleiding wordt ervan uitgegaan dat de gebruiker bevoegd is om te boren en om in alle situaties kabels te gebruiken.



Controleer of de diameter van de kabel en de verwachte spanning geschikt zijn voor het TIMH-model dat u gebruikt. Ga niet verder en vraag advies wanneer u twijfelt. Dit product is bedoeld om de belasting en lijnuitgang te meten van een kabel met een maximumsnelheid van 20 meter per minuut. Controleer de kabelsnelheid en vraag bij twijfel om advies.

- Controleer de TIMH - Atex op zichtbare breuken en op sporen van slijtage of vervorming;
- De schijfbussen zijn onderhoudsvrij, maar de beweging van de schijf op de as dient te worden gecontroleerd en mag niet groter zijn dan 0,5 mm;
- De kabel dient in de schijf te liggen en de TIMH - Atex dient stevig aan de bevestigingspunten te worden vastgemaakt;
- Installeer het product niet in ruimten die worden beïnvloed door sterke trillingen;
- Zorg dat de gebruiker goed overzicht op de werkomgeving houdt;
- Draag altijd geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).

Устройство TIMH ATEX используется с другим оборудованием и бегучим такелажом из проволочного каната.

Установка устройства должна выполняться только квалифицированными сотрудниками!

Руководство рассчитано на операторов, квалификация которых позволяет монтировать такелаж и работать с ним в любых ситуациях.



Убедитесь, что диаметр проволочного троса и ожидаемое натяжение допустимы для используемой модели TIMH. При наличии сомнений остановите работы и проконсультируйтесь со специалистом.

Изделие предназначено для измерения нагрузки на проволочном тросе и его длины при максимальной скорости подачи до 20 метров в минуту (проверьте ограничение скорости для троса). При наличии сомнений остановите работы и проконсультируйтесь со специалистом.

- Осмотрите устройство TIMH ATEX на предмет износа и повреждений.
- Вкладыши шкива не требуют обслуживания, но пользователь должен проверять люфт шкива на оси — он не должен превышать 0,5 мм
- Проволочный трос должен проходить по шкиву, а устройство TIMH ATEX должно быть надежно зафиксировано в точках крепления.
- Не устанавливайте устройство там, где оно будет подвергаться сильному вибрационному воздействию.
- Следите за тем, чтобы у оператора был хороший обзор рабочей зоны.
- Используйте средства личной защиты.

Το TIMH - ATEX χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλον εξοπλισμό και συρματόσχοινα.

Η εγκατάσταση του προϊόντος θα πρέπει να εκτελείται αποκλειστικά από εξειδικευμένο προσωπικό.

Αυτό το χειρίδιο υποθέτει ότι ο χειριστής είναι εξειδικευμένος στον εξοπλισμό και χειρισμό συρματόσχοινων, για κάθε σενάριο.



Βεβαιωθείτε ότι η διάμετρος του συρματόσχοινου και η προσδοκώμενη τάση είναι κατάλληλα για το μοντέλο TIMH που χρησιμοποιείτε. Σε περίπτωση αμφιβολιών, μην προχωρήσετε και ζητήστε τη συμβουλή ενός ειδικού.

Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για τη μέτρηση του φορτίου και της γραμμής σε ένα συρματόσχοινο, σε μέγιστη ταχύτητα 20 μέτρων ανά λεπτό - ελέγξτε τις ταχύτητες συρματόσχοινου - σε περίπτωση αμφιβολιών, μην προχωρήσετε και ζητήστε τη συμβουλή ενός ειδικού.

- Ελέγξτε το TIMH - ATEX για τυχόν ορατές ρωγμές, φθορά ή παραμόρφωση.
- Οι δακτύλιοι τροχαλίας δεν απαιτούν συντήρηση, αλλά η κίνηση της τροχαλίας στον άξονα θα πρέπει να ελέγχεται και δε θα πρέπει να ξεπερνά τα 0,5 χιλ.
- Το συρματόσχοινο πρέπει να βρίσκεται στην τροχαλία και το TIMH - ATEX θα πρέπει να συνδέεται σφιχτά στα σημεία στήριξής του
- Αποφύγετε την εγκατάσταση σε περιοχές που επηρεάζονται από ισχυρές δονήσεις.
- Βεβαιωθείτε ότι ο χρήστης διατηρεί μια καλή οπτική επαφή με την περιοχή εργασίας.
- Φοράτε πάντα κατάλληλο προσωπικό εξοπλισμό προστασίας (PPE).

TIMH - ATEX brukes sammen med annet utstyr og kjøre ledningstau.

Kun kvalifisert personell skal installere produktet.

Denne håndboken forutsetter at operatøren er kvalifisert til rigg og arbeid med tau i alle situasjoner.



Sørg for at ledningstauets diameter og forvenet spenning er egnet for TIMH-modellen du bruker, hvis du er i tvil stopp og oppsøk råd.

Dette produktet er laget for å måle belastningen og linj u på en ledning til en maksimal hastighet på 20 meter per minutt, sjekk ledningstauets hastigheter, hvis du er i tvil stopp og oppsøk råd.

- Kontroller TIMH - ATEX for visuelle brudd, slitasje eller deformering.
- Skivebusker er vedlikeholdsfrie, men bevegelsen til skiven på akselen bør kontrolleres og bør være mindre enn 0,5 mm
- Ledningstauet må være i skiven og TIMH - ATEX bør være godt festet til sine festepunkter.
- Unngå å installere på områder preget av sterke vibrasjoner.
- Sørg for at brukeren holder en god oversikt over arbeidsområdet.
- Bruk egnet personlig verneutstyr (PVE) til enhver tid.

TIMH - ATEX används tillsammans med annan utrustning samt stålvojer.

Endast kvalificerad personal bör tillåtas installera produkten.

Denna manual förutsätter att operatören är kvalificerad att montera och hantera stålvojer i samtliga tänkbara situationer.



Säkerställ att diametern samt den tillåtna spänningen hos stålvojern är anpassade för TIMH-modellen som du använder. Om du är osäker avbryt och sök rådgivning. Denna produkt är anpassad för att mäta tyngd samt längden på utsläppt lina under en maxhastighet på 20 meter per minut. Kontrollera stålvojerns maxhastighet. Om du är osäker avbryt och sök rådgivning.

- Kontrollera att TIMH-ATEX inte har några synliga frakturer, förlstningar eller formändringar.
- Blockskivornas hyssor är underhållsfria, men blockskivornas rörlighet över axeln bör kontrolleras och bör inte överskrida 0,5 mm.
- Ställplan ska vara i skivan och TIMH - ATEX bör vara starkt fäst vid sina monteringspunkter.
- Undvik att installera i miljöer som ofta påverkas av starka vibrationer.
- Säkerställ att operatören håller god översikt över arbetsområdet.
- Använd alltid lämplig skyddsutrustning.

TIMH - ATEX 与其他设备和运行钢丝绳一起使用。

只有合格的人员才能安装该产品。

本手册假定操作人员有资格在各种情况下装配和使用钢丝绳。

确保钢丝绳直径和预期张力适合您正在使用的 TIMH 型号。如果有疑问，请不要继续，而要采纳建议。

本产品设计用于测量载荷并在钢丝绳上划线标明，最高速度达到每分钟 20 米。检查钢丝绳速度。如果有疑问，请不要继续，而要采纳建议。

- 检查 TIMH - ATEX 是否存在任何明显断裂、磨损或变形。
- 绳轮衬套为免维护，但应检查绳轮在轴上的运动且应小于 0.5mm。
- 钢丝绳必须位于绳轮内，TIMH 应牢固地固定在其安装点。
- 避免在受到强烈振动的区域安装。
- 确保用户始终很好地了解工作区域的概况。
- 始终穿戴合适的个人防护装备 (PPE)。

普通话

العربية

إن TIMH - ATEX يستخدم بالتزامن مع المعدات والأسلاك الحديدية الجارية الأخرى.

يجب أن يتم تثبيت هذا المنتج من قبل الأشخاص المؤهلين فقط.

يفترض هذا الدليل أن المشغل مؤهل لعمليات تركيب الأحمال والعمل مع الأسلاك الحديدية في جميع الأحوال.

تأكد أن قطر السلك الحديدي والشد المتوقع مناسبان للطراز TIMH الذي تستخدمه - إن روادك السلك توقف واطلب النصيحة.

هذا المنتج مصمم لفحص الحمل وطول السلك الخارج على سلك حديدي بسرعة قصوى تبلغ 20 متر في الدقيقة - تذكر من سرعة السلك الحديدي - إن روادك السلك لا تكمل واطلب النصيحة.

• تحقق من TIMH - ATEX المستخدم بحثاً عن أي علامات على الاهتراء، الشقوق أو التشنجات.



• إن حبلية البكرة (أي الجزء الذي يثبت البكرة على المحور) لا تحتاج إلى صيانة، لكن يجب التحقق من أن حركة الحبلية على المحور لا تزيد عن 0,5 مم.

• يجب أن يكون السلك الحديدي في مجرى البكرة وأن يكون TIMH - ATEX مثبتاً بالحكام في نقاط التثبيت الخاصة به.

• تجنب التثبيت في الأماكن المتأثرة بالاهتزازات القوية.

• تأكد أن المستخدم على اطلاع بمنطقة العمل بشكل عام.

• ارتد معدات الحماية الشخصية المناسبة طوال الوقت.



TIMH Atex installation

Part No:
SU3608
Issue 3



A fixing method needs to be found for each individual TIMH - Atex before it is rigged.
The TIMH - Atex needs to be fixed in such a way, that it is kept as vertical as possible.
The fixing method could be by bolting down ❶ or by chains or by wire attached to the shackles on the TIMH - Atex ❷.
Figure ❶ shows how to attach shackles.
If an articulated arm is required, please contact your local Straightpoint partner for more information.
The chosen method depends on the possibilities and the surroundings on your worksite.



Avant le montage une méthode de fixation doit être mise en place pour chaque TIMH - Atex individuel.
Le TIMH - Atex doit être fixé de manière à ce qu'il soit le plus vertical possible.
La méthode de fixation peut se faire en positionnant des boulons vers le bas ❶, par des chaînes, ou par des câbles fixés aux anneaux de fixation sur le TIMH - Atex ❷. L'image ❶ présente comment fixer les anneaux.
Si un bras articulé est nécessaire, s'il vous plaît vous contacter partenaire local Straightpoint pour plus d'informations.
La méthode choisie dépend des possibilités et des environs sur votre lieu de travail.



Für jeden einzelnen TIMH - Atex muss vor dem Aufbau eine Befestigungsmethode gefunden werden.
Der TIMH - Atex muss so befestigt werden, dass er so senkrecht wie möglich gehalten werden kann.
Die Befestigungsmethode könnte aus Anschrauben bestehen ❶, Anketten oder er könnte mit Draht an den Schäkeln des TIMH - Atex ❷ befestigt werden. Abbildung ❶ zeigt wie man Schäkkel befestigt.
Wenn ein Gelenkarm erforderlich ist, wenden Sie sich bitte Sie lokale Partner Straight für weitere Informationen.
Die gewählte Methode hängt von den Möglichkeiten und der Umgebung auf Ihre Baustelle.



Se debe disponer de un método de fijación para cada TIMH - Atex individual antes de colocar el aparejo.
El TIMH - Atex debe ajustarse de modo tal que quede lo más vertical posible.
El método de fijación puede ser con pernos ❶ o con cadenas, o con un cable fijado a los grilletes del TIMH - Atex ❷.
La Figura ❶ muestra cómo fijar los grilletes.
Si se requiere un brazo articulado, por favor, póngase en contacto con usted socio local Straightpoint para más información.
El método elegido depende de las posibilidades y los alrededores en su lugar de trabajo.



Deve essere trovato un metodo di fissaggio per ciascun singolo TIMH - Atex prima di essere attrezzato.
Il dispositivo TIMH - Atex deve essere fissato in modo da essere tenuto il più verticale possibile.
Il metodo di fissaggio può essere sia tramite bulloni ❶ o con catene o con cavo attaccato ai ceppi sul dispositivo TIMH - Atex ❷.
L'immagine ❶ mostra come attaccare i ceppi.
Se è necessario un braccio articolato, si prega di contattare il vostro partner Straightpoint locale per ulteriori informazioni.
Il metodo scelto dipende dalle possibilità e l'ambiente sul posto di lavoro.



Stel voor elke TIMH - Atex een bevestigingsmethode vast voordat u hem monteert.
De TIMH - Atex moet zo verticaal mogelijk worden bevestigd.
Bevestiging kan met behulp van bouten ❶ of kettingen of kabels die zijn bevestigd aan de schakels op de TIMH - Atex ❷.
Afbeelding ❶ toont hoe u schakels kunt bevestigen.
Als een gelede arm nodig is, neem dan contact met u op lokale Straightpoint partner voor meer informatie.
De gekozen werkwijze is afhankelijk van de mogelijkheden en de omgeving op de werkplek.



Метод крепления нужно выбирать отдельно для каждого устройства TIMH Atex перед началом монтажа.
Устройство TIMH Atex нужно устанавливать таким образом, чтобы они находились се как можно ближе к вертикальному положению. Допустимые способы крепления: на болтах ❶ или на цепях, или на проволоке, закрепленной на вертлюгах TIMH Atex ❷.
На рис. ❶ показано, как закреплять вертлюги.
Если требуется шарнирный кронштейн, обратитесь к местному партнеру Straightpoint для получения дополнительной информации.
Выбранный метод зависит от возможностей и окружения на вашей строительной площадке.



Μια μέθοδος προσαρμογής πρέπει να βρεθεί για κάθε ανεξάρτητο TIMH - Atex πριν τοποθετηθεί.
Το TIMH - Atex πρέπει να στερεωθεί κατάλληλα, ώστε να παραμείνει σε κατακόρυφη θέση όσο το δυνατόν περισσότερο.
Η μέθοδος στερέωσης μπορεί να είναι μέσω χρήσης μπουλονιών ❶ ή με αλυσίδες ή με σύρμα συνδεδεμένο με τους συνδετικούς κρίκους στο TIMH - Atex ❷. Η εικόνα ❶ δείχνει τον τρόπο σύνδεσης των κρίκων.
Εάν απαιτείται ένα αρθρωτό βραχίονα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τοπικό σας συνεργάτη Straightpoint για περισσότερες πληροφορίες.
Η επλεγείσα μέθοδος εξαρτάται από τις δυνατότητες και τους γύρω στο εργοτάξιο σας.



En festemetode må bli funnet for hver enkelt TIMH - Atex før den rigges.
TIMH - Atex må festes på en slik måte at den holdes så vertikalt som mulig.
Festemetoden kan være ved hjelp av bolter ned ❶ eller ved kjeder, eller ved ledning festet til sjakler på TIMH - Atex ❷.
Figur ❶ viser hvordan å feste sjakler.
Hvis en artikulert arm er nødvendig, kan du kontakte din lokale Straightpoint partner for mer informasjon.
Den valgte metoden avhenger av muligheter og omgivelsene på din arbeidsplass.



En fixeringsmetod behöver utarbetas för varje enskild TIMH - Atex innan den monteras.
TIMH-Atex måste fixeras på så vis att den är så vertikal som möjligt.
Fixeringsmetoden kan vara att regla ❶, eller med kedjor eller linor som fästs vid shacklarna på TIMH - Atex ❷.
Figur ❶ visar hur shacklarna fästs.
Om en ledad arm krävs, kontakta din lokala Straightpoint partner för mer information.
Den valda metoden beror på möjligheterna och omgivningarna på din arbetsplats.



安装每个单独的 TIMH - Atex 之前需要找到一种固定它的方法。
TIMH - Atex 的固定方式需要使它尽可能保持垂直。
固定方法可以采用螺栓向下 ❶、链条或固定到 TIMH - Atex ❷ 上钩环的钢丝绳。
图 ❶ 显示如何固定钩环。


如果需要较接臂，請聯繫您的詳細信息，當地 Straightpoint 夥伴。
所選擇的方法取決於可能性，並在你的工作場所周圍的環境。

普通话

يجب التوصل إلى طريقة تركيب لكل TIMH - Atex على حدة قبل تركيب الأحمال.
يجب تثبيت TIMH - Atex بحيث يبقى عمودي قدر الإمكان.

يمكن أن تكون طريقة التركيب باستخدام البراغي ❶ أو السلاسل أو بسلك موصل بحلقات الربط (الشاكلي) على TIMH - Atex ❷ الشكل.
يوضح كيفية الحاق حلقات الربط.
إننا نكت بحاجة تراغ فضلية، يرجى الاتصال شريك لك Straightpoint المحلي لمزيد من المعلومات.
يعتمد الأسلوب الذي تم اختياره على الاحتمالات والمناطق المحيطة بها في مكان العمل الخاص بك.

العربية



Part No:
SU3608
Issue 3



To rig the TIMH - Atex, the wire rope that is to be measured must be in a slack rope condition. Once the TIMH - Atex is anchored or fixed in place remove both top sheaves ❶. Take care not to trap fingers when removing the sheaves ❷ as they are heavy. Wear appropriate PPE.



Pour monter le TIMH - Atex, le câble métallique qui doit être mesuré doit avoir du mou. Lorsque le TIMH - Atex est ancré ou fixé, enlevez les deux poulies du haut ❶. Prenez soin de ne pas coincer les doigts lors du retrait des réas ❷ comme ils sont lourds. Porter des EPI appropriés.



Beim Aufbau des TIMH - Atex muss das zu vermessende Drahtseil in schlaffem Zustand sein. Sobald der TIMH - Atex verankert oder befestigt ist, entfernen Sie bitte die beiden oberen Seilrollen ❶. Achten Sie darauf, nicht zu stoppen Finger, wenn die Scheiben zu entfernen ❷, da sie schwer sind. Tragen Sie geeignete PSA.



Para instalar el TIMH - Atex, el cable metálico que se medirá debe estar flojo. Una vez que se ha anclado o fijado el TIMH - Atex en su lugar, retire las dos poleas superiores ❶. Tenga cuidado de no atrapar los dedos al retirar las poleas ❷, ya que son pesados. Use el EPP apropiado.



Per attrezzare il dispositivo TIMH - Atex, il cavo che deve essere misurato deve essere in una condizione di colla allentata. Una volta che TIMH - Atex è ancorato o fissato rimuovere entrambe i fasci superiori ❶. Fare attenzione a non intrappolare le dita quando si rimuove i covoni ❷ in quanto sono pesanti. Indossare adeguato DPI.



Om de TIMH - Atex te kunnen boren, dient u de kabel die moet worden gemeten niet gespannen te zijn. Verwijder beide bovenste schijven ❶ nadat de TIMH - Atex is verankerd of bevestigd. Zorg ervoor dat u val vingers bij het verwijderen van de schijven ❷ zoals ze zijn zwaar. Draag de juiste beschermingsmiddelen.



Для монтажа устройства TIMH Atex необходимо, чтобы измеряемый трос был в расслабленном состоянии. Когда устройство TIMH Atex будет зафиксировано, снимите оба верхних шкива ❶. Позаботьтесь, чтобы не защемить пальцы при снятии шкивов ❷, как они тяжелые. Используйте соответствующие средства индивидуальной защиты.



Για τη σύνδεση του TIMH - Atex, το συρματόσχοινο προς μέτρηση πρέπει να βρίσκεται σε χαλαρή κατάσταση. Όταν το TIMH - Atex στερεωθεί, αφαιρέστε αμφότερες τις άνω τροχαλίες ❶. Προσέξτε να μην τα δαχτύλα παγιδέα κατά την αφαίρεση των τροχαλιών ❷, όπως είναι βαριά. Φοράτε κατάλληλα ΜΑΠ.



For å rigge TIME - Atex, ledningstauet som skal måles må være i en slakk tautilstand. Når TIMH - Atex er forankret eller festet på plass fjern begge toppskiver ❶. Pass på å ikke felle fingrene når du fjerner nekene ❷ som de er tunge. Bruk egnet personlig verneutstyr.



För att montera TIMH - Atex måste stålvarjern som ska mätas vara i ett slakt tillstånd. Ta bort de två skivorna på toppen så fort TIMH - Atex är förankrad eller fixerad på plats ❶. Se till att inte fälla fingrarna när du tar bort skivorna ❷ eftersom de är tunga. Bära lämplig skyddsutrustning.




若要安装 TIMH - Atex, 要测量的钢丝绳必须处于松弛状态。TIMH - Atex 锚定或固定就位后, 请拆下两个顶部绳轮 ❶。拆下滑轮 ❷, 因为它们是很重时, 请注意不要夹手指。穿戴合适的个人防护装备。

普通话

لتركيب الأحمال إلى TIMH - Atex، يجب أن يكون السلك الحديدي المراد قياسه في وضع مرخي. فور تثبيت TIMH - Atex في مكانه الصحيح أزل البكرات العلوية ❶. احرص على عدم أصابع فتح عند إزالة الحزم ❷ كما أنها ثقيلة. ارتداء معدات الوقاية الشخصية المناسبة.

العربية



Next, lay the wire rope through the TIMH - Atex onto the lower three sheaves.

Ensuite, faites passer le câble métallique dans le TIMH - Atex au niveau des trois poulies les plus basses.

Legen Sie dann das Drahtseil durch den TIMH - Atex auf die drei unteren Seilrollen.

A continuación, pase el cable metálico a través del TIMH - Atex hasta las tres poleas inferiores.

In seguito disporre il cavo attraverso il dispositivo TIMH - Atex sui tre fasci inferiori.

Voer vervolgens de kabel door de TIMH - Atex naar de onderste drie schijven.

Пропустите трос через TIMH Atex, так чтобы он лег на три нижних шкива.

Έπειτα, τοποθετήστε το συρματόσχοινο μέσω του TIMH - Atex πάνω στις τρεις κάτω τροχαλίες.

Legg deretter ledningstauet gjennom TIMH - Atex på de nedre tre skivene.

Lägg sedan stålvarjern genom TIMH - Atex och ovanpå de lägre tre skivorna.

接下来，将钢丝绳穿过 TIMH - Atex，放置在较低的三个绳轮上。

ومن ثم، أدخل المسلك الحديدي عبر TIMH - Atex من خلال البكرات الثلاث السفلى.



普通话

العربية

Part No:
SU3608
Issue 3




15


Setting up the TIMH Atex

Part No:
SU3608
Issue 3



16





Now, refit the sheaves, making sure the arrow on the sheave axle is pointing in the right direction.



Maintenant, remettre en place les poulies, assurant que la flèche sur l'axe de la poulie est orientée dans la bonne direction.



Nun wieder montieren die Garben, um sicherzustellen, der Pfeil auf der Scheibenachse in die richtige Richtung.



Ahora, vuelva a colocar las poleas, asegurándose de que la flecha en el eje de la polea está apuntando en la dirección correcta.



Ora, rimontare i covoni, assicurandosi che la freccia sull'asse puleggia è rivolta nella direzione giusta.



Nu, monteer de schoven, zorg ervoor dat de pijl op de schijf as wijzen in de goede richting.



Теперь, установите на место шкивы, убедившись, что стрелка на шкивом ось указывает в правильном направлении.



Τώρα, τοποθετήστε τις τροχαλίες, φροντίζοντας το βέλος στον άξονα τροχαλία είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.



Nå, monter nekene, og pass på at pilen på skiven på skiven aksel er å peke i riktig retning.



Nu, montera skivorna, och se till att pilen på skivaxeln pekar i rätt riktning.




現在，改裝滑輪，確保在滑輪軸的箭頭在正確的方向指向。

普通话

الآن، إعادة تجهيز الحزم، والتأكد من السهم على المحور إهزم هو لافقا في الاتجاه الصحيح.

العربية



IN A SAFE AREA ONLY, the batteries can now be fitted at location ❶.



Les batteries peuvent être mises en place ❶ SEULEMENT EN ZONE SÛRE.



NUR IN EINEM SICHEREN BEREICH DURCHFÜHREN, die Batterien können nun am Standort eingelegt werden ❶.



ÚNICAMENTE EN UN LUGAR SEGURO, puede colocar ahora las baterías ❶.



SOLO IN UN'AREA SICURA, le batterie possono essere installate ora sul luogo ❶.



ALLEEN IN VEILIGE RUIMTEN: bevestig de batterijen nu ❶.



ТОЛЬКО В БЕЗОПАСНОЙ ЗОНЕ. Теперь можно установить батареи ❶.



ΜΟΝΟ ΣΕ ΑΣΦΑΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, οι μπαταρίες μπορούν να τοποθετηθούν τώρα επί τόπου ❶.



KUN PÅ ET TRYGT OMRÅDE kan nå batteriene monteres på stedet ❶.



ENDAST I SÄKER MILJÖ, batterierna kan nu sättas på plats ❶.




现在可以在 安全的地方 安装电池 ❶。

普通话

في مكان آمن فقط، قم بتثبيت البطاريات في المكان ❶.

العربية



Four L91 Energizer® Lithium Ultimate AA batteries need to be fitted here ❶.



Les quatre piles L91 Energizer® Lithium Ultimate AA doivent être insérées ici ❶.



Hier müssen vier L91 Energizer® Lithium Ultimate AA-Batterien eingelegt werden ❶.



Debe colocar aquí cuatro baterías de litio L91 Energizer® Lithium Ultimate AA ❶.



Quattro batterie AA L91 Energizer® Lithium Ultimate AA devono essere installate qui ❶.



Hier dienen vier AA-batterijen van het merk L91 Energizer® Lithium Ultimate te worden geplaatst ❶.



Сюда нужно установить четыре литиевых батарейки типа L91 Energizer® Lithium Ultimate AA ❶.



Πρέπει να τοποθετηθούν εδώ τέσσερις μπαταρίες L91 Energizer® Lithium Ultimate AA ❶.



Fire L91 Energizer® Lithium Ultimate AA-batteriene má monteres her ❶.



Fyra L91 Energizer® Lithium Ultimate AA batterier ska monteras här ❶.



需要将四节 L91 Energizer® Lithium Ultimate AA 电池安装在这里 ❶。

普通话



❶ يجب تركيب أربع بطاريات L91 Energizer® Lithium Ultimate مقاس AA هنا

العربية

Setting up the TIMH Atex

Part No:
SU3608
Issue 3





Once batteries are inserted you can then connect to the SW-HHP - Atex wireless handheld.
For full instructions of the SW-HHP - Atex, please refer to manual SU3558.



Une fois insérées, vous pouvez alors connecter le portable sans fil SW-HHP - Atex.
Pour toutes les instructions du SW-HHP - Atex, veuillez consulter le manuel SU3558.



Sobald die Batterien eingelegt sind, können Sie entweder das kabellose Handgerät SW-HHP - Atex.
Eine vollständige Anleitung für SW-HHP - Atex finden Sie in der Bedienungsanleitung SU3558.



Luego de insertar las baterías, puede conectar el dispositivo portátil inalámbrico SW-HHP - Atex.
Para ver las instrucciones completas del SW-HHP - Atex, consulte el manual SU3558 y para el SW-MWLC.



Una volta inserite le batterie è possibile poi connettere sia il dispositivo wireless SW-HHP - Atex.
Per le istruzioni complete di SW-HHP - Atex, si prega di consultare il manuale SU3558.



Nadat de batterijen zijn geplaatst, kunt u verbinding maken met de draadloze Atex-handscanner.
Raadpleeg handleiding SU3558 voor uitgebreide instructies over de SW-HHP - Atex.



После установки батареек к устройству можно подключиться с помощью беспроводного пульта SW-HHP Atex.
Код полного руководства для SW-HHP Atex — SU3558.



Όταν τοποθετηθούν οι μπαταρίες θα πρέπει να συνδέσετε είτε το SW-HHP - Atex wireless handheld.
Για πλήρες οδηγίες για το SW-HHP - Atex, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο SU3558.



Når batteriene har blitt satt inn, kan du koble til enten SW-HHP - Atex trådløs håndholdt.
For alle instruksjoner til SW-HHP - Atex, henvises det til manual SU3558.



Så fort batterierna är monterade kan du tillkoppla antingen SW-HHP- Atex trådlös handburen.
För kompletta instruktioner till SW-HHP - Atex, se manual SU3558.



插入电池后，您就可以连接 SW-HHP - Atex 无线手持设备或。
关于 SW-HHP - Atex 的全面说明，请参阅手册 SU3558。

普通话

بعد تركيب البطاريات يمكنك توصيل إما SW-HHP-Atex اللاسلكي.
لمعلومات كاملة حول SW-HHP-Atex فضلاً ارجع للدليل SU3558.

العربية

You can now apply load.

Apply loads slowly and avoid shock loads, make sure maximum wire rope speed is not exceeded.

If any unexpected readings are encountered stop the wire rope and inspect your complete set up for any problems.



Vous pouvez maintenant appliquer la charge.

Appliquez charge lentement et évitez des charges de choc, assurez-vous que la vitesse maximale du câble ne soit pas dépassée.

Si des lectures inattendues sont rencontrées arrêter le câble et inspecter votre installation complète pour tous les problèmes.



Sie können nun Last anwenden.

Nehmen Lasten langsam und Stoßbelastungen zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass maximale Seilgeschwindigkeit nicht überschritten wird.

Wenn irgendwelche unerwarteten Lesungen auftreten das Drahtseil zu stoppen und überprüfen Sie Ihr komplettes Set für alle Probleme auf.



Ahora puede aplicar la carga.

Aplicar la carga despacio y evitar las cargas de choque, hacen que no se exceda la velocidad máxima segura de cable de acero.

Si se encuentran lecturas inesperadas detener el cable de acero y inspeccionar su configuración completa de cualquier problema.



A questo punto è possibile applicare il carico.

Applicare carichi lentamente ed evitare carichi d'urto, assicurarsi che la velocità massima fune non venga superata.

Se si verificano eventuali letture inaspettate fermare la fune metallica e controllare il set completo per eventuali problemi.



U kunt zich opgeven belasting.

Soliciteer laadt traag en vermijd schokbelasting, zorg ervoor dat de maximale kabel snelheid niet wordt overschreden.

Als er onverwachte waarden worden aangetroffen stoppen met de staalkabel en te inspecteren uw complete set-up voor eventuele problemen.



Теперь вы можете применить нагрузку.

Применить медленно загружается и избежать ударных нагрузок, убедитесь, что максимальная скорость троса не был превышен.

Если какие-либо неожиданные показания встречаются остановки троса и проверить ваш полный набор для каких-либо проблем.



Μπορείτε τώρα να εφαρμόσετε φορτίο.

Εφαρμόστε φορτίωναι αργά και αποφύγετε κτυπήματα, να μην υπάρξει υπέρβαση σίγουρος μέγιστη ταχύτητα συρματούχαινο.

Εάν οι τυχόν απροσδόκητες αναγνώσεις αντιμετώπιση σταματήσει το συρματούχαινο και να επιθεωρήσει πλήρες σετ σας για τυχόν προβλήματα.



Du kan nå søke belastning.

Påfør laster sakte og unngå støtbelastninger, sørg for maksimal ståltau hastighet ikke overskrides.

Hvis noen uventede målinger er oppstått stoppe wiren og inspisere komplett sett opp for eventuelle problemer.



Du kan nu använda belastning.

Applicera laddar långsamt och undvika chockbelastningar, se till att maximal vajer hastighet inte överskrids.

Om några oväntade avläsningar påträffas stoppa vajern och inspektera komplett uppsättning för eventuella problem.



現在，您可以應用負載。

應用加載緩慢，避免衝擊負荷，確保最高鋼絲繩速度不超標。

如果遇到任何意外的讀數停止鋼絲繩和檢查成套為任何問題。

普通话

يمكنك الآن تطبيق الحمل.

تطبيق الأحمال ببطء وتجنب الأحمال صدمة، وجعل لا يتم تجاوز الحد الأقصى للسرعة على يقين حبل الأسلاك. إذا واجهت أي قراءات غير متوقعة وقف حبل الأسلاك وتنفذ مجموعة كاملة الخاص بك لأية مشاكل.

العربية

These devices are sealed to IP67/NEMA6 standards.
The effects of solvent on the device can not be guaranteed, and should therefore be avoided.



Avoid use within 20-30 minutes of rapid changes in temperature, for example moving the device from a cold vehicle into a warm room. The change in temperature can affect the accuracy of the device. The operating temperature is -10 to +50° C or 14 to 122° F.

Should the display show "OVERLOAD" remove the load immediately as this indicates an overload situation.
Check that the load applied is within the working load limit of the device. If it continues to display overload, contact your supplier.

Ces appareils sont scellés aux normes IP67/NEMA6.
Les effets de solvant sur l'appareil ne peuvent pas être garantis, et doivent donc être évités.



Évitez d'opérer sous 20-30 minutes de brusques changements de température, par exemple de déplacer l'appareil à partir d'un véhicule froid dans une pièce chaude. Le changement de température peut affecter la précision de l'appareil. La température de fonctionnement est de -10 à +50 °C ou de 14 à 122 °F.

Si l'écran affiche « OVERLOAD », retirez immédiatement la charge, car cela indique une situation de surcharge.
Vérifier que la charge appliquée est dans la limite du dispositif de charge de travail. Si elle continue à afficher une surcharge, contactez votre fournisseur.

Diese Geräte sind nach IP67/NEMA6-Norm versiegelt.
Es besteht keine Garantie für Lösemittel-Auswirkungen an dem jeweiligen Gerät, daher sollten diese vermieden werden.



Vermeiden Sie die Nutzung innerhalb eines Zeitraumes von 20-30 Minuten, nachdem das Gerät deutliche Temperaturwechsel durchlaufen hat, etwa wenn es von einem kalten Auto in einen warmen Raum gebracht worden ist. Der Temperaturwechsel kann die Genauigkeit des Gerätes beeinflussen. Die Nutzungstemperatur beträgt: -10 bis +50° C oder 14 bis 122° F.

Sollte auf der Anzeige „OVERLOAD“ zu lesen sein, entfernen Sie umgehend die Last, da eine Überbelastungssituation signalisiert wird.
Überprüfen Sie, dass die Belastung innerhalb der Tragfähigkeit des Gerätes. Wenn es um eine Überlastung anzuzeigen weiter, kontaktieren Sie Ihren Lieferanten.

Estos dispositivos están sellados según las normas IP67/NEMA6.
Las consecuencias de una inmersión no pueden garantizarse y se debe, por tanto, evitar.



Evite su uso en 20-30 minutos en cambios rápido de temperatura, por ejemplo al pasar el dispositivo de un vehículo frío a una habitación caliente. El cambio de temperatura puede afectar a la precisión del dispositivo. La temperatura de funcionamiento es de -10 a +50° C o de 14 a 122° F.

Si aparece en la pantalla "OVERLOAD", retire la carga inmediatamente ya que hay una sobrecarga.
Compruebe que la carga aplicada está dentro del límite de carga de trabajo del dispositivo. Si se sigue mostrando la sobrecarga, póngase en contacto con su proveedor.

Questi dispositivi sono sigillati secondo lo standard IP67/NEMA6.
Gli effetti del solvente sul dispositivo non possono essere garantiti e quindi dovrebbe essere evitato.



Evitare l'uso entro 20-30 minuti di cambiamenti rapidi di temperatura, per esempio quando si muove il dispositivo da un veicolo freddo in una stanza calda. La variazione della temperatura può influire sull'accuratezza del dispositivo. La temperatura operativa è nell'intervallo da -10 a +50° C o da 14 a 122° F.

Se il display mostra "OVERLOAD" rimuovere immediatamente il carico perché indica una situazione di sovraccarico.
Verificare che il carico applicato è entro il limite di carico di lavoro del dispositivo. Se si continua a visualizzare sovraccarico, contattare il proprio fornitore.

De behuizing van deze apparaten zijn afgesloten overeenkomstig de IP67-classificatie/NEMA6-norm.
De effecten van oplosmiddelen op het toestel kunnen niet worden gegarandeerd en dienen derhalve te worden voorkomen.



Voorkom gebruik binnen 20 – 30 minuten na een snelle temperatuursverandering, bijvoorbeeld door het toestel van een koud voertuig te verplaatsen naar een verwarmde ruimte. De temperatuursverandering kan de accuratesse van het toestel beïnvloeden. De gebruikstemperatuur is 10 tot +50° C of 14 tot 122° F.

Mocht de display geven "OVERLOAD" verwijder de last onmiddellijk als dit wijst op een overbelasting.
Controleer of de toegepaste belasting binnen de werklust maximum van de apparatuur. Als het blijft overbelasting geven, neem dan contact op met uw leverancier.

Данные устройства герметичны в соответствии с требованиями стандартов IP67/NEMA6. Невозможно гарантировать положительный эффект от воздействия растворителей на устройство, поэтому не следует допускать их контакта.



Не эксплуатируйте устройство в течение 20-30 минут после резкого перепада температур, например, после переноса устройства из холодного автомобиля в теплую комнату. Перепад температур может снизить точность измерений. Диапазон рабочих температур составляет от -10 до +50°C (от 14 до 122°F).

При появлении на дисплее надписи «OVERLOAD» незамедлительно снимите нагрузку. Убедитесь, что нагрузка, приложенная находится в пределах рабочей нагрузки устройства. Если так будет продолжаться, чтобы отобразить перегрузку, обратитесь к поставщику.

Οι συσκευές αυτές σφραγίζονται σύμφωνα με τα πρότυπα IP67/NEMA6. Η επίδραση διαλύτη στη συσκευή δεν είναι εγγυημένη και θα πρέπει επομένως να αποφεύγεται.



Αποφύγετε τη χρήση εντός 20-30 λεπτών γρήγορων μεταβολών θερμοκρασίας, για παράδειγμα, μετακινώντας τη συσκευή από ένα παγωμένο όχημα σε ένα ζεστό δωμάτιο. Η αλλαγή θερμοκρασίας μπορεί να επηρεάσει την ακρίβεια της συσκευής. Η θερμοκρασία λειτουργίας είναι 10 έως +50°C ή 14 έως 122°F.

Αν εμφανιστεί η ένδειξη "OVERLOAD" στην οθόνη, αφαιρέστε άμεσα το φορτίο, καθώς αυτή υποδεικνύει μία συνθήκη υπερφόρτωσης. Βεβαιωθείτε ότι το φορτίο που εφαρμόζεται είναι εντός του ορίου φορτίου λειτουργίας της συσκευής. Εάν εξακολουθεί να εμφανίζεται υπερφόρτωση, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας.

Disse enhetene er tette etter IP67/NEMA6 standardene. Effektene av løsningsmidler på utstyret kan ikke garanteres og skal derfor unngås.



Unngå bruk innenfor 20-30 minutter med hurtige endringer i temperatur, for eksempel ved å flytte utstyret fra en kald bil til et varmt rom. Endringen i temperatur kan påvirke nøyaktigheten av utstyret. Driftstemperaturen er -10 til +50°C eller 14 til 122°F.

Skulle skjermen vise "OVERLOAD", fjern lasten umiddelbart, da dette indikerer en overbelastningssituasjon. Kontroller at gjeldende last er innen arbeidsbelastningsgrensen til enheten. Hvis skjermen fortsetter å indikere overbelastning, ta kontakt med forhandleren din.

Dessa enheter är förseglade i enlighet med reglerna för IP67/NEMA6. Effekterna av lösningsmedel på enheten kan inte garanteras och bör därför undvikas.



Undvik att använda 20-30 minuter efter snabba temperaturförändringar, t.ex. om enheten har flyttats från ett kallt fordon till ett varmt rum. Temperaturförändringar kan påverka enhetens noggrannhet. Drifttemperaturen är 10 till +50°C eller 14 till 122°F.

Avlägsna omedelbart lasten om det står "OVERLOAD" på skärmen eftersom detta indikerer en överbelastning. Kontrollera att den belastning som anbringas är inom maxlasten av anordningen. Om det fortsätter att visa överbelastning, kontakta din leverantör.

这些设备均按照 IP67/NEMA6 标准密封。目前还无法保证溶剂对设备不产生影响，因此要避免接触此类物质。

普通话

应避免使设备在短时间内（20-30 分钟）经历剧烈的环境温度变化，比如将设备从温度较低的运输车辆内移至温暖的环境中。环境温度变化会影响计量的准确性。设备的工作温度范围为 -10 到 +50°C（14 到 122°F）。

如果显示屏出现 "OVERLOAD" 字样，说明设备已经过载，应立即卸下负荷物。
檢查應用負載設備的工作負荷極限內。如果繼續顯示過載，請聯繫您的供應商。

هذه الأجهزة مطابقة لمعايير IP67/NEMA6. تأثيرات المادة المذيبة على الجهاز غير مأمونة ولذا يجب تجنبها.

العربية

تجنب الاستخدام خلال 20 إلى 30 دقيقة من التغييرات السريعة في درجة الحرارة، على سبيل المثال نقل الجهاز من مركبة باردة إلى غرفة دافئة. التغيير في درجة الحرارة قد يؤثر على دقة الجهاز. درجة حرارة التشغيل هي 10- إلى +50°C (14 إلى 122 فهرنهايت).

إذا أظهرت الشاشة "OVERLOAD" (حمولة زائدة)، أزل الحمولة على الفور لأن هذه الرسالة تشير إلى زيادة الحمل. تأكد من أن الحمل المطبق هو في حدود حمولة عمل الجهاز. إذا كان لا يزال تعرضه الزائد، اتصل المورد الخاص بك.

Part No:
SU3608
Issue 3



23

Product aftercare

These products are supplied with a certificate of calibration which is valid for one year.

After this date, it is recommended the device is recalibrated by Straightpoint or an approved calibration laboratory.

Contact the Straightpoint service department or your supplier for more information.

In the unlikely event of this device failing, fit new batteries and re-test. Only when this has been done should you contact your supplier to report the fault. When reporting the fault it is important to give a full description of the problem and the type of application the device is being used for.



Ces produits sont livrés avec un certificat d'étalonnage qui est valable pour un an.

Après cette date, il est recommandé de faire un nouvel étalonnage par Straightpoint ou un laboratoire d'étalonnage agréé.

Contactez le service après-vente Straightpoint ou votre fournisseur pour plus d'informations.

Dans le cas peu probable que ce produit tombe en panne, installez de nouvelles piles et testez à nouveau. Ce n'est que lorsque cela a été fait que vous devez contacter votre fournisseur et lui signaler ce défaut. Lors de la déclaration du défaut, il est important de donner une description complète du problème et le type d'application.



Diese Produkte werden mit einem für ein Jahr gültigen Eichzertifikat geliefert.

Es wird empfohlen, dass das Gerät nach Ablauf dieses Zeitraumes durch Straightpoint oder ein zugelassenes Kalibrierlabor nachgecheckt wird.

Nehmen Sie für weitere Informationen Kontakt mit der Straightpoint-Kundendienstabteilung oder Ihrem Lieferanten auf.

Legen Sie für den unwahrscheinlichen Fall des Produktversagens neue Batterien ein und versuchen Sie es erneut. Nur nachdem dies getan worden ist, sollten Sie Kontakt mit Ihrem Lieferanten aufnehmen und den Fehler melden. Dabei ist es wichtig, eine vollständige Problembeschreibung zu liefern und das Anwendungsgebiet zu nennen, für welches das Gerät genutzt wird.



Estos productos se distribuyen con un certificado de calibración que tiene un año de validez.

Tras esta fecha, se recomienda que Straightpoint o un laboratorio de calibración autorizado recalibre el dispositivo.

Póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente de Straightpoint o con su distribuidor si desea más información.

En el improbable caso de que el dispositivo no funcione, introduzca pilas nuevas y pruébelo de nuevo. Solo cuando haya hecho esto debe ponerse en contacto con su distribuidor para informar de la anomalía. Cuando la comuniqua es importante que dé una descripción completa del problema y del tipo de aplicación que está haciendo del dispositivo.



Questi prodotti sono forniti con un certificato di taratura che è valido per un anno.

Dopo questa data si raccomanda che il dispositivo sia ricalibrato da Straightpoint oppure da un laboratorio di calibrazione approvato.

Contattare il dipartimento assistenza di Straightpoint o il vostro rivenditore per maggiori informazioni.

Nell'eventualità che il dispositivo presenti un guasto, installare nuove batterie e compiere nuovamente il test. Solo quando questo è avvenuto dovrete contattare il vostro rivenditore per riportare il guasto. Nel riportare un guasto è importante fornire una descrizione completa del problema ed il tipo di applicazione per cui è stato usato il dispositivo.



Deze producten worden geleverd met een kalibratiecertificaat, welke geldig is voor één jaar.

Na deze datum wordt aanbevolen om het toestel opnieuw te laten kalibreren door Straightpoint of een goedgekeurd kalibratielaboratorium.

Neem voor meer informatie contact op met de serviceafdeling van Straightpoint of uw leverancier.

In het onfortuinlijke geval dat dit toestel defecten vertoont, plaats u nieuwe batterijen en test u opnieuw of het toestel werkt. Alleen wanneer u dit reeds heeft gedaan, dient u contact op te nemen met uw leverancier om het defect te melden. Bij melding van een defect is het belangrijk om een volledige beschrijving van het probleem te geven en het soort toepassing waar het toestel voor wordt gebruikt.



В комплекте с изделием поставляется сертификат калибровки, действующий в течение одного года.

По истечении этого срока рекомендуется провести повторную калибровку устройства силами специалистов компании Straightpoint или специалистов авторизованной калибровочной лаборатории.

Для получения дополнительной информации обратитесь в сервисную службу компании Straightpoint или к поставщику изделия.

В случае сбоя устройства установите новые батареи и проверьте его работоспособность. Только после этого следует обращаться к поставщику с сообщением о поломке. При сообщении о поломке важно предоставить полное описание проблемы и тип работ, для которых применяется устройство.



Αυτά τα προϊόντα παρέχονται με ένα πιστοποιητικό βαθμολόγησης, το οποίο είναι έγκυρο για ένα έτος.

Υστερα από το πέρας αυτής της ημερομηνίας συνιστάται η εκ νέου βαθμολόγηση της συσκευής από τη Straightpoint ή ένα εγκεκριμένο εργαστήριο βαθμολόγησης.

Επικοινωνήστε με το τμήμα σέρβις της Straightpoint ή τον προμηθευτή σας για περισσότερες πληροφορίες.

Στην απίθανη περίπτωση αποτυχίας της συσκευής, τοποθετήστε νέες μπαταρίες και δοκιμάστε πάλι. Μόνο όταν έχετε προβεί σε αυτή την ενέργεια θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον προμηθευτή σας για αναφορά αφάλματος. Κατά την αναφορά αφάλματος είναι σημαντικό να δώσετε μία πλήρη περιγραφή του προβλήματος και του τύπου εφαρμογής χρήσης της συσκευής.



Disse produktene er levert med et sertifikat for kalibrering som er gyldig for et år.

Etter denne datoen er det anbefalt at utstyret er rekalisert av Straightpoint eller et godkjent kalibreringslaboratorie.

Kontakt Straightpoint serviceavdeling eller din leverandør for mer informasjon.

I det usannsynlige tilfellet ditt utstyr svikter, sett i nye batterier og test på nytt. Kun når dette er gjort bør du kontakte din leverandør for å rapportere svikten. Ved rapportering av svikten er det viktig å gi en komplett beskrivelse av problemet og typen applikasjonen utstyret er brukt for.



De här produkterna levereras med ett kalibreringsintyg som är giltigt i ett år.

Efter detta datum rekommenderar vi att enheten omkalibreras av Straightpoint eller ett godkänt kalibreringslaboratorium.

Kontakta Straightpoints serviceavdelning eller din återförsäljare för ytterligare information.

Skulle det osannolika ske och enheten slutar fungera, sätt in nya batterier och försök igen. Endast om detta har gjorts bör du kontakta din återförsäljare och rapportera felet. Vid rapportering av fel är det viktigt att du ger en fullständig beskrivning av problemet och anger vad enheten används för.



产品附带有我们提供的校准证书，有效期为一年。

此有效期截止时，建议由速得有限公司对设备重新校准，也可由认可的校准实验室进行校准。

要了解详细信息，请联系速得服务部门或您当地的专业服务提供商。

万一设备功能失效，请装上新电池重新测试。如果更换新电池后仍然失效，再请联系您的服务提供商，反馈设备故障情况。反馈故障情况时，务必详细完整地描述设备出现的问题及设备的具体应用情况。

普通话

هذه المنتجات مزودة بشهادة معايرة صالحة لمدة سنة.

بعد هذا التاريخ، يوصى بمعايرة الجهاز بواسطة Straightpoint أو معمل معايرة معتمد.

اتصل بقسم خدمة Straightpoint أو بالمورد للحصول على مزيد من المعلومات.

إذا حدث وتوقف الجهاز عن العمل، ركب بطاريات جديدة وأعد الضبط. لا تتصل بالمورد للإبلاغ عن العطل إلا بعد القيام بالخطوة السابقة.

من المهم، عند الإبلاغ عن العطل، أن تعطى وصفاً كاملاً للمشكلة ونوع التطبيق الذي يستخدم فيه الجهاز.

العربية

Straightpoint (UK) Ltd warranty this product against malfunction for a period of one year from manufacture.

Conditions of warranty:

- 1) The equipment is used as described exactly in the operators manual supplied.
- 2) Whilst we make every effort to ensure each device is calibrated before dispatch, Straightpoint (UK) Ltd do not accept responsibility for inaccurate readings indicated by this equipment.
- 3) In the event of malfunction, the device is returned to the manufacturer.
- 4) Straightpoint (UK) Ltd, Unit 9 Dakota Park, Havant, Hampshire, UK, PO9 2NJ.
- 4) If we consider any malfunction to be caused by misuse, this warranty is void and any repair will be charged for accordingly.



Straightpoint (UK) Ltd garantie ce produit contre tout défaut de fonctionnement pour une période d'un an à compter de fabrication.

Conditions de garantie:

- 1) L'équipement est utilisé comme décrit exactement dans le manuel d'utilisation fourni.
- 2) Tandis que nous faisons tous les efforts possibles pour s'assurer que chaque appareil est étalonné avant expédition, Straightpoint (UK) Ltd ne peut être tenue responsable des lectures inexactes indiquées par cet appareil.
- 3) En cas de dysfonctionnement, l'appareil est retourné au fabricant.
- 4) Straightpoint (UK) Ltd, Unit 9 Dakota Park, Havant, Hampshire, UK, PO9 2NJ.
- 4) Tout dysfonctionnement causé par une mauvaise utilisation annulera la garantie et la réparation sera facturée en conséquence.



Straightpoint (UK) Ltd übernimmt für den Zeitraum von einem Jahr ab Herstellung in Bezug auf Störungen die Garantie für dieses Produkt.

Garantiebedingungen:

- 1) Das Produkt wird exakt so genutzt, wie im gelefertenen Bedienungshandbuch beschrieben.
- 2) Obwohl wir alle Anstrengungen unternehmen, um zu gewährleisten, dass jedes Gerät vor Auslieferung geeicht ist, übernimmt Straightpoint (UK) Ltd keine Verantwortung für ungenaue Werte, die durch das jeweilige Gerät angezeigt werden.
- 3) Im Falle von Störungen ist das Gerät zurück an den Hersteller zu senden.
- 4) Straightpoint (UK) Ltd, Unit 9 Dakota Park, Havant, Hampshire, UK, PO9 2NJ.
- 4) Sind wir der Auffassung, dass Störungen durch unsachgemäße Anwendung verursacht worden sind, ist diese Garantie unwirksam und jede Instandsetzung wird entsprechend berechnet.



Straightpoint (UK) Ltd garantiza este producto ante un mal funcionamiento durante un año a partir de su fabricación.

Condiciones de la garantía:

- 1) El material se utiliza tal y como se describe en el manual de usuario facilitado.
- 2) Dado que hacemos todo lo posible por calibrar el dispositivo antes de que se distribuya, Straightpoint (UK) Ltd no acepta responsabilidad alguna por interpretaciones inexactas de lo indicado en este material.
- 3) En caso de mal funcionamiento, devuelva el dispositivo al fabricante o a la siguiente dirección:
- 4) Straightpoint (UK) Ltd, Unit 9 Dakota Park, Havant, Hampshire, UK, PO9 2NJ.
- 4) Si consideramos que el mal funcionamiento se debe a un uso inadecuado, se anula la garantía y se cobrará cualquier reparación realizada.



Straightpoint (UK) Ltd garantisce il presente prodotto dal malfunzionamento per un periodo di un anno dalla fabbricazione.

Le condizioni della garanzia:

- 1) L'apparecchiatura viene utilizzata esattamente come descritto nel manuale operatori in dotazione.
- 2) Anche se ci impegniamo per assicurare che ogni dispositivo venga calibrato prima della spedizione, Straightpoint (UK) Ltd non accetta la responsabilità per letture non accurate indicate dalla presente apparecchiatura.
- 3) In caso di malfunzionamento il dispositivo viene restituito al produttore:
- 4) Straightpoint (UK) Ltd, Unit 9 Dakota Park, Havant, Hampshire, UK, PO9 2NJ.
- 4) Qualora dovessimo considerare che il malfunzionamento è causato da un uso improprio questa garanzia decade e tutti gli interventi di riparazione verranno addebitati di conseguenza.



Straightpoint (UK) Ltd geeft een garantie tegen defecten op dit product voor de duur van één jaar na productie.

Garantievoorwaarden:

- 1) Het toestel wordt precies gebruikt als beschreven in de gebruikershandleiding als meegeleverd met het product.
- 2) Hoewel we alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat elk apparaat voor verzending is gekalibreerd, aanvaardt Straightpoint (UK) Ltd geen verantwoordelijkheid voor een onjuiste waarde, aangegeven door dit toestel.
- 3) In het geval van defecten wordt het toestel geretourneerd naar de fabrikant:
- 4) Straightpoint (UK) Ltd, Unit 9 Dakota Park, Havant, Hampshire, UK, PO9 2NJ.
- 4) Indien we constateren dat het defect wordt veroorzaakt door misbruik, is deze garantie niet van toepassing en zal reparatie van het toestel dienovereenkomstig worden doorberekend aan de gebruiker.



Компания Straightpoint (UK) Ltd предоставляет гарантию на данное изделие в течение одного года с даты выпуска.

Условия предоставления гарантийного обслуживания:

- 1) Оборудование должно использоваться строго в соответствии с описанием, приведенном в настоящем руководстве по эксплуатации.
- 2) Не смотря на то, что перед отправкой все устройства калибруются, компания Straightpoint (UK) Ltd не несет ответственности за последствия неточных показаний, полученных с помощью данного изделия.
- 3) В случае несправности изделие должно быть возвращено производителю по адресу:
- 4) Straightpoint (UK) Ltd, Unit 9 Dakota Park, Havant, Hampshire, UK, PO9 2NJ.
- 4) Если несправность вызвана ненадлежащей эксплуатацией, производитель снимает с себя гарантийные обязательства, при этом стоимость ремонта изделия подлежит оплате покупателем.



H Straightpoint (UK) Ltd παρέχει εγγύηση έναντι περιπτώσεων δυσλειτουργίας του προϊόντος για μία περίοδο ενός έτους από την κατασκευή.

Συνθήκες εγγύησης:

- 1) Ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται όπως περιγράφεται ακριβώς στο παρεχόμενο εγχειρίδιο χειριστή.
- 2) Ενώ καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για τη διασφάλιση της βελτιστοποίησης κάθε συσκευής πριν την αποστολή, η Straightpoint (UK) Ltd δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ανακριβείς ενδείξεις που υποδεικνύουν ο εξοπλισμός.
- 3) Στην περίπτωση δυσλειτουργίας, η συσκευή επιστρέφεται στον κατασκευαστή:
- 4) Straightpoint (UK) Ltd, Unit 9 Dakota Park, Havant, Hampshire, UK, PO9 2NJ.
- 4) Αν κρίνουμε ότι οποιαδήποτε δυσλειτουργία οφείλεται σε κακή χρήση, η εγγύηση ακυρώνεται και κάθε επισκευή θα επιφέρει αντίστοιχη χρέωση.



Straightpoint (UK) Ltd garanterer dette produktet mot maskinsvikt for en periode på ett år etter produksjon.

Garantibetingelser:

- 1) Utstyret er brukt nøyaktig som beskrevet i brukerhåndboken som er levert.
- 2) Selv om vi forsøker å sikre et tverv utstyr er kalibrert før forsendelse, vil ikke Straightpoint (UK) Ltd påta seg noe ansvar for unøyaktige avlesninger indikert av dette utstyret.
- 3) I tilfelle av maskinsvikt, er utstyret returnert til produsenten:
- 4) Straightpoint (UK) Ltd, Unit 9 Dakota Park, Havant, Hampshire, UK, PO9 2NJ.
- 4) Om vi anser at en maskinsvikt er forårsaket av misbruk er denne garantien ugyldiggjort og alle reparasjonskostnader vil bli beregnet i samsvar med dette.



c. garantier att denna produkt fungerar utan fel i en period av ett år efter tillverkningen.

Garantivillkor:

- 1) Utrustningen används enligt den utförliga beskrivningen i medföljande bruksanvisning.
- 2) Även om vi gör allt vi kan för att se till att varje enhet är kalibrerad före leverans ansvarar Straightpoint (UK) Ltd inte för felaktiga avläsningar som utförs av denna utrustning.
- 3) Vid fel returneras enheten till tillverkaren:
- 4) Straightpoint (UK) Ltd, Unit 9 Dakota Park, Havant, Hampshire, UK, PO9 2NJ.
- 4) Om vi anser att ett fel har orsakats av felaktig användning är denna garanti ogiltig och alla reparationer kommer då att debiteras.



速得 (英国) 有限公司为其产品提供为期一 (1) 年的功能质保, 质保期自制造日期起生效。

具体的质保要求如下:

- 1) 设备的使用应严格遵守本使用手册的各项规定。
- 2) 速得 (英国) 有限公司已尽力确保每台设备在发货前都经过校准测试, 对于设备显示读数不准确的情况, 速得 (英国) 有限公司不承担任何责任。
- 3) 如果设备发生故障, 请将其退回给制造商, 邮寄地址:
- 4) Straightpoint (UK) Ltd, Unit 9 Dakota Park, Havant, Hampshire, UK, PO9 2NJ.
- 4) 如果速得认为设备故障是由客户使用不当造成的, 客户方无法享受此质保服务, 速得不承担任何相应的维修费用。

普通话

العربية

Part No:
SU3608
Issue 3



تضمنت Straightpoint (UK) Ltd هذا الجهاز ضد الأضرار لمدة سنة من تاريخ الصنع. شروط الضمان
1) استخدام الجهاز بنفس الطريقة المبيّنة في دليل التشغيل
2) إن استخدام الجهاز بممكنة المشيئة لمعايرة كل جهاز قبل شحنه, فإنها لا تغفل أي مسؤولية عن أي أخطاء خاطئة تشير إليها المعبدة.
3) في حالة تعطل الجهاز, يُمنع إعادته إلى الصانع.
4) إن كان التعطل ناتجاً عن سوء الاستخدام, يصبح هذا الضمان لاياً وبإذاعة عليه سيتم عرض رسوم على التصليح.
Straightpoint (UK) Ltd, Unit 9 Dakota Park, Havant, Hampshire, UK, PO9 2NJ

Distributor Stamp



Crosby | Straightpoint

123 Proxima Park, Houghton Avenue, Waterlooville, Hants, PO7 3DU UK · Tel: +44 (0)2392 484491
2801 Dawson Road, Tulsa, OK 74110 · USA · Tel: +1 (918) 834-4611